

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 20 г.

Название потребителя УК "Стройпромавтоматика"
 Адрес потребителя Ракитня к.1,2
 Ответственное лицо _____

Абонент Отопление 1
 Телефон _____

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобг [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21.11	5.77925	54.6	46.6	723.449	24.00
22.11	6.42956	57.5	48.6	722.845	24.00
23.11	5.97840	56.2	48.0	722.070	24.00
24.11	5.08966	51.8	44.8	720.145	24.00
25.11	5.19926	52.2	45.0	721.425	24.00
26.11	5.58768	54.0	46.2	720.017	24.00
27.11	5.49406	53.8	46.2	721.156	24.00
28.11	5.37168	53.6	46.1	718.222	24.00
29.11	5.23100	52.9	45.6	719.503	24.00
30.11	5.03539	51.8	44.8	717.842	24.00
01.12	5.75779	54.1	46.1	721.277	24.00
02.12	7.36333	58.6	48.5	729.141	24.00
03.12	8.66640	64.5	52.6	728.617	24.00
04.12	8.06706	62.0	50.9	727.844	24.00
05.12	7.71216	60.4	49.8	730.759	24.00
06.12	8.89007	65.2	53.0	729.587	24.00
07.12	9.29319	66.9	54.2	731.282	24.00
08.12	9.32118	66.8	54.0	730.801	24.00
09.12	9.28022	66.7	54.1	734.100	24.00
10.12	9.48322	67.6	54.6	731.063	24.00
11.12	9.03684	66.0	53.6	732.077	24.00
12.12	9.37806	67.3	54.5	729.210	24.00
13.12	8.83103	65.2	53.1	731.503	24.00
14.12	8.22597	62.9	51.6	729.323	24.00
15.12	7.99762	62.2	51.3	732.448	24.00
16.12	7.46789	60.1	49.9	729.558	24.00
17.12	6.60339	56.2	47.2	733.408	24.00
18.12	6.33312	55.2	46.5	729.456	24.00
19.12	6.47386	55.7	46.9	732.483	24.00
20.12	6.26753	55.1	46.5	729.157	24.00
Итого	215.64587	59.3'	49.4'	21809.768	720.00

Тотч.пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 720.00ч = 720.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление 1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-12-20 00:00	7312.21718	808241.067	25937.78
21-11-20 00:00	7096.57131	786431.299	25217.78
Итого	215.64587	21809.768	720.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(Н1-Н2)

21.12.20 Подпись _____

