

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 10 мес 20 г.

Название потребителя УК Стройпромавтоматика Абонент Отопление 2
 Адрес потребителя Ракитня к.1,2 Телефон _____
 Ответственное лицо Керн Л

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938 Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобп [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21.10	4.72062	51.2	43.7	627.367	24.00
22.10	4.28449	48.6	41.7	628.236	24.00
23.10	3.23977	43.6	38.4	627.581	24.00
24.10	3.13838	43.2	38.2	627.032	23.99
25.10	3.11586	42.9	37.9	628.207	24.00
26.10	3.06929	42.4	37.5	628.906	24.00
27.10	3.27956	43.7	38.4	628.530	24.00
28.10	3.23998	43.2	38.1	630.117	24.00
29.10	3.27485	43.1	37.9	630.963	24.00
30.10	3.84018	45.6	39.5	629.580	24.00
31.10	3.47807	44.0	38.4	628.195	24.00
01.11	3.80026	45.2	39.1	628.780	24.00
02.11	4.12291	47.1	40.6	630.230	24.00
03.11	3.56580	44.3	38.6	626.803	24.00
04.11	3.33651	43.0	37.7	626.072	24.00
05.11	3.36391	43.1	37.7	626.458	24.00
06.11	3.70359	44.7	38.8	628.900	24.00
07.11	3.69722	44.9	39.1	627.030	24.00
08.11	3.54921	44.1	38.4	625.995	24.00
09.11	5.30941	52.6	44.1	627.471	24.00
10.11	5.12865	51.9	43.7	627.825	24.00
11.11	5.42251	53.1	44.5	626.624	24.00
12.11	5.71120	54.8	45.6	625.049	24.00
13.11	4.83852	50.3	42.6	625.812	24.00
14.11	4.94422	50.6	42.7	625.509	24.00
15.11	5.47938	53.3	44.5	627.818	24.00
16.11	5.97686	55.5	46.0	627.063	24.00
17.11	7.59179	63.1	51.0	627.305	24.00
18.11	7.02337	60.9	49.6	624.123	24.00
19.11	6.25447	57.2	47.2	625.345	24.00
20.11	5.90581	55.5	46.0	623.584	24.00
Итого	137.40665	48.6'	41.5'	19448.510	743.99

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 743.99ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.01ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-11-20 00:00	7355.11433	690000.451	25553.55
21-10-20 00:00	7217.70768	670551.941	24809.56
Итого	137.40665	19448.510	743.99

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

24.11.20 Подпись _____

