

Название потребителя гп Ветеранов о
 Адрес потребителя и 3 ч
 Ответственное лицо Отопление 2

Абонент _____
 Телефон _____

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140881 Расход под 0.160.40.000 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00

Корр 5

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобг [°C]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-11	5.73725	52.1	45.5	864.453	24.00
22-11	6.30426	54.5	47.1	856.438	24.00
23-11	6.02769	53.9	47.0	864.989	24.00
24-11	4.92535	49.0	43.3	854.492	24.00
25-11	5.09045	49.5	43.6	861.886	24.00
26-11	5.52556	51.4	44.9	853.487	24.00
27-11	5.36762	50.9	44.6	862.214	24.00
28-11	5.47613	51.5	45.1	853.359	24.00
29-11	5.27862	50.4	44.2	862.297	24.00
30-11	5.23954	49.9	43.8	854.317	24.00
01-12	5.88757	52.2	45.3	860.563	24.00
02-12	7.37293	56.3	47.7	852.781	24.00
03-12	8.84032	62.2	51.9	864.026	24.00
04-12	8.21095	59.9	50.3	852.762	24.00
05-12	7.94282	58.6	49.4	864.051	24.00
06-12	9.41509	64.2	53.1	854.093	24.00
07-12	9.95034	66.9	55.4	863.171	24.00
08-12	9.80319	66.2	54.7	853.407	24.00
09-12	9.89300	66.5	55.0	862.190	24.00
10-12	10.02254	67.2	55.4	851.572	24.00
11-12	9.21383	63.6	53.0	862.154	24.00
12-12	10.03145	67.0	55.3	851.394	24.00
13-12	8.97025	63.1	52.7	862.778	24.00
14-12	8.20808	60.3	50.7	852.784	24.00
15-12	8.07957	59.9	50.6	863.634	24.00
16-12	7.42767	57.2	48.5	852.158	24.00
17-12	6.36765	53.0	45.6	863.874	24.00
18-12	6.17912	52.1	44.8	850.516	24.00
19-12	6.64669	54.1	46.3	862.066	24.00
20-12	6.35332	53.2	45.7	850.929	24.00
Итого	219.78885	57.2'	48.6'	25738.835	720.00

Totч. пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t(мин) + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 720.00ч = 720.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

T/C Отопление 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-12-20 00:00	7650.53955	908008.085	28507.43
21-11-20 00:00	7430.75070	882269.250	27787.43
Итого	219.78885	25738.835	720.00

Расшифровка ошибок:
 (() параметр (min
 () параметр) max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t (min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Табщ = 720.00ч

22-12-20 Подпись

