

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 20 г.**

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

*ИР Векерамод СО
кор 3-4
Г. Мисюль*

Абонент
Телефон

Вычислитель TC-201-0-2-1-T Сер.ном. 140792
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход вод 0.320.80.000 м3/ч Ду 100 мм
Расход обр 0.320.80.000 м3/ч Ду 100 мм
Расход п ротор 10.000 л/мин Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	Tнар [час]
21-08	-	20.8	20.5	-	-	-	-	0.00
22-08	-	20.5	20.3	-	-	-	-	0.00
23-08	-	20.4	20.1	-	-	-	-	0.00
24-08	T 3.47779	58.6	43.3	226.606	226.181	0.94	0.000	0.425
25-08	6.32644	72.0	53.6	343.930	343.257	0.00	0.000	0.673
26-08	6.20950	71.7	54.8	368.841	368.104	0.00	0.000	0.737
27-08	6.21610	71.7	54.7	371.291	370.547	0.00	0.000	0.744
28-08	6.15954	71.8	54.5	357.567	356.836	0.00	0.000	0.731
29-08	6.12548	71.8	54.2	347.718	347.010	0.00	0.000	0.708
30-08	6.41571	71.7	53.8	359.585	358.849	0.00	0.000	0.736
31-08	6.34853	71.8	54.0	356.800	356.066	0.00	0.000	0.734
01-09	6.20267	71.9	54.3	352.446	351.721	0.00	0.000	0.725
02-09	6.31944	71.8	54.1	357.238	356.505	0.00	0.000	0.733
03-09	6.12956	71.8	54.8	360.774	360.036	0.00	0.000	0.738
04-09	6.03152	71.8	54.5	349.038	348.310	0.00	0.000	0.728
05-09	6.21352	71.8	54.1	350.698	349.965	0.00	0.000	0.733
06-09	6.55874	71.8	53.6	360.688	359.927	0.00	0.000	0.761
07-09	6.16555	71.7	54.7	362.967	362.214	0.00	0.000	0.753
08-09	6.16115	71.7	54.7	362.730	361.974	0.00	0.000	0.756
09-09	6.46045	71.6	54.8	385.979	385.182	0.00	0.000	0.797
10-09	6.40721	71.6	54.6	376.671	375.910	0.00	0.000	0.761
11-09	6.38638	71.6	54.5	373.337	372.582	0.00	0.000	0.755
12-09	6.40852	71.7	54.1	365.180	364.445	0.00	0.000	0.735
13-09	6.91114	71.7	53.8	386.869	386.101	0.00	0.000	0.768
14-09	6.55941	71.6	54.5	383.595	382.830	0.00	0.000	0.765
15-09	6.57289	71.6	54.5	383.338	382.581	0.00	0.000	0.757
16-09	6.66943	72.0	53.4	357.173	356.452	0.00	0.000	0.721
17-09	6.45987	71.6	54.9	387.795	387.033	0.00	0.000	0.762
18-09	6.52851	71.5	55.0	394.788	394.014	0.42	0.000	0.774
19-09	6.81484	71.5	54.2	395.174	394.370	0.00	0.000	0.804
20-09	7.31624	71.5	53.5	406.347	405.505	0.00	0.000	0.842
Итого	176.65613	71.5'	54.1'	10185.163	10164.507'	1.36	20.656	658.83

Тотч. пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta t (мин) + Tэл.пит + Tпроч. эв.
744.00ч = 658.83ч + 80.70ч + 0.00ч + 4.42ч + 0.00ч + 0.05ч

T/C Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
21-09-20 00:00	24541.10555	1059384.435	1057428.109	176.01	41440.90
21-08-20 00:00	24364.44942	1049199.272	1047263.602	174.65	40782.07
Итого	176.65613	10185.163	10164.507'	1.36	658.83

- Расшифровка ошибок:
- () параметр (min
 - () параметр (max
 - (X) обрыв датчика
 - (T) delta t (min
 - (R) перезапуск
 - (C) коррекц. часов
 - (#) электропитание

Тотщ = 744.00ч

