

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОУЧЕТЕМ SA 03 мес 21 г.

Название потребителя ООО "ЭК-СПАЧ" Абонент _____
 Адрес потребителя Восточный 3 д/п Обоянинск Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель TC-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 182634 Расход под 0.40.100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.40.100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Вход [тонн]	Бобр [тонн]	Вход-бобр [тонн]	Tнар [час]
21-03	7.3321	56.6	48.4	907.43	903.97	0.00	3.46
22-03	6.6319	54.2	46.9	903.62	900.20	0.00	3.42
23-03	6.9121	54.9	47.3	909.22	905.75	0.00	3.47
24-03	T 6.4808	53.4	46.2	840.88	837.71	0.00	3.17
25-03	T 5.0959	48.7	42.8	757.14	754.39	0.00	2.75
26-03	T 4.9137	47.9	42.3	758.35	755.60	0.00	2.75
27-03	T 4.7563	47.0	41.6	750.47	747.79	0.00	2.68
итого	42.1228	51.9	45.1	5827.11	5805.41	0.00	21.70
28-03	T 5.0366	48.4	42.7	750.31	747.59	0.00	2.72
29-03	T 4.7345	47.1	41.7	746.75	744.09	0.00	2.66
30-03	T 5.0554	48.1	42.4	802.72	799.82	0.00	2.90
31-03	T 4.5162	46.3	41.3	777.26	774.51	0.00	2.73
01-04	T 3.7523	43.4	39.0	688.84	686.46	0.00	2.38
02-04	T 4.9289	47.5	42.0	829.42	826.46	0.00	2.90
03-04	T 5.3493	49.2	43.3	840.25	837.22	0.00	3.03
итого	33.3732	47.2	41.8	5433.53	5416.15	0.00	19.40
04-04	T 4.9884	48.2	42.5	800.57	797.68	0.00	2.85
05-04	T 4.8688	47.5	42.0	801.26	798.39	0.00	2.87
06-04	T 4.2524	45.3	40.4	721.63	719.10	0.00	2.53
07-04	T 4.0523	44.3	39.6	745.68	743.11	0.00	2.57
08-04	T 5.9022	51.2	44.7	910.56	907.22	0.00	3.34
09-04	T 4.9918	48.2	42.6	804.77	801.87	0.00	2.90
10-04	T 4.3402	45.9	40.9	717.88	715.34	0.00	2.54
итого	33.3961	47.3	41.9	5502.35	5482.71	0.00	19.64
11-04	T 3.8264	44.2	39.7	673.00	670.64	0.00	2.36
12-04	T 3.7416	43.9	39.5	690.00	687.61	0.00	2.39
13-04	T 2.9978	41.8	38.1	564.32	562.40	0.00	1.92
14-04	T 2.8299	41.6	38.1	542.23	540.40	0.00	1.83
15-04	T 2.6239	41.5	38.1	502.91	501.21	0.00	1.70
16-04	T 2.6430	41.7	38.3	503.13	501.44	0.00	1.69
17-04	T 2.5431	41.5	38.2	503.64	501.95	0.00	1.69
итого	21.2057	42.4	38.6	3979.23	3965.65	0.00	13.58
18-04	T 2.5938	41.4	38.1	485.59	483.95	0.00	1.64
19-04	T 2.5551	41.6	38.3	502.15	500.47	0.00	1.68
20-04	T 3.1064	42.9	39.2	614.40	612.30	0.00	2.10
Итого	138.3531	46.7	41.6	22346.38	22266.64		79.74

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tmax + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.об.
 744.00ч = 590.52ч + 0.00ч + 0.00ч + 153.12ч + 0.00ч + 0.36ч

T/C Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Вход [тонн]	Бобр [тонн]	Tнар [час]
21-04-21 00:00	2450.0182	304494.64	303389.67	10075.04
21-03-21 00:00	2311.6651	282148.26	281123.03	9484.52
Итого	138.3531	22346.38	22266.64	590.52

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Табл = 744.00ч