

**РЕДАКТИРУЕМЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 21 г.**

Название потребителя
Адрес потребителя №3 Восточная д 11
Ответственное лицо

ООО ЧУК Сибирская газификация
Абонент

Телефон _____

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 182634
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0,40..100,00 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0,40..100,00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Отеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Бобр [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-04	T	4.0015	46.4	41.7	763.48	760.80	0.00 2.68 20.37
22-04	T	3.0085	42.8	39.2	588.03	588.02	0.00 2.01 15.63
23-04	T	2.8784	41.9	38.3	547.24	545.39	0.00 1.85 14.67
24-04	T	3.6392	44.4	40.1	710.53	708.07	0.00 2.46 18.85
25-04	T	4.6287	48.5	43.2	815.68	812.76	0.00 2.92 21.94
26-04	T	3.9743	45.9	41.2	718.30	715.76	0.00 2.54 19.19
27-04	T	4.3861	47.0	42.0	796.16	793.34	0.00 2.82 21.44
итого		26.5169	43.3	40.9	4939.42	4922.14	0.00 17.28 132.09
28-04	T	4.2317	46.4	41.5	727.57	725.00	0.00 2.57 19.42
29-04	T	3.5267	43.7	39.5	639.65	637.45	0.00 2.20 17.20
30-04	T	3.0835	42.2	38.3	590.69	588.71	0.00 1.98 15.74
01-05	T	2.9562	42.0	38.2	552.00	550.16	0.00 1.84 14.93
02-05	T	3.1607	42.8	38.9	626.12	624.02	0.00 2.10 16.78
03-05	T	2.8608	41.8	38.1	536.33	534.54	0.00 1.79 14.55
04-05	T	3.6742	44.7	40.4	689.33	686.97	0.00 2.36 18.37
итого		23.4938	43.4	39.3	4361.69	4346.85	0.00 14.84 116.99
05-05	T	3.3890	44.1	39.9	637.91	635.68	0.00 2.23 17.23
06-05	T	2.8752	41.9	38.2	550.60	548.76	0.00 1.84 14.73
07-05	T	2.8659	42.2	38.6	540.05	538.22	0.00 1.83 14.68
08-05	T	2.7156	41.7	38.2	528.16	526.39	0.00 1.77 14.16
09-05	T	2.9618	42.3	38.5	555.84	553.98	0.00 1.86 15.16
10-05	T	3.2830	43.9	39.9	607.32	605.22	0.00 2.10 16.35
11-05	T	2.8219	42.2	38.7	574.73	572.79	0.00 1.94 15.64
итого		20.9124	42.7	38.9	3994.61	3981.04	0.00 13.57 107.95
12-05	T	0.8927	32.5	30.0	180.30	179.67	0.00 0.63 5.28
13-05	-	20.2	19.5	-	-	-	0.00
14-05	-	19.3	18.8	-	-	-	0.00
15-05	-	19.4	18.9	-	-	-	0.00
16-05	-	19.5	19.0	-	-	-	0.00
17-05	-	19.7	19.1	-	-	-	0.00
18-05	T	-	20.3	19.5	-	-	# 0.00
итого		0.8927	21.6	20.7	180.30	179.67	0.00 0.63 5.28
19-05	-	20.8	20.0	-	-	-	0.00
20-05	-	21.0	20.3	-	-	-	0.00
Итого		71.8158	37.1	34.0	13476.02	13429.70	46.32 362.31

$$\text{Тотч.пер.} = \text{Тнар} + \text{Tmin} + \text{Tmax} + \text{t}_{\text{delta_t} < \text{min}} + \text{Tэл.пит} + \text{Tпроч.ав},$$

$$720.004 = 362.314 + 206.834 + 0.004 + 150.654 + 0.004 + 0.214$$

T/C Отопление нарастающим итогом	Отеп [Гкал]	Впод [тонн]	Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-05-21 00:00	2521.8340	317970.66	316819.37	10437.35
21-04-21 00:00	2450.0182	304494.64	303389.67	10075.04
Итого	71.8158	13476.02	13429.70	362.31

Расшифровка ошибок:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Тобщ = 720.004

✓

Обновление 2.53 25-07-19 144

HC-H-2,49 / HC-A-2,48 D=01(H1-H2)

21-05-21 Подпись

OK