

РЕДАКТИРУЕМЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА ОДИН ДЕНЬ

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО "УК-Стройпромгазсервис"
Богодуховка д 12

Абонент
Телефон

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0Е2Т Сер.ном. 181366
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0,40..100,00 м3/ч ду 80 мм
Расход обр 0,40..100,00 м3/ч ду 80 мм

Дата	Qтепл [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Bпод [тонн]	Bобр [тонн]	Bпод-Бобр [тонн]	Tнар [час]
21-01	9.9548	66.6	48.7	556.91	556.04	0.00	0.87
22-01	8.4770	61.5	46.0	547.19	543.14	0.00	4.05
23-01	6.7909	56.3	42.3	487.26	484.93	0.00	2.33
24-01	6.4595	54.9	42.1	508.19	505.58	0.00	2.61
25-01	6.2870	53.9	41.6	514.25	511.54	0.00	2.71
26-01	6.3801	54.4	42.0	516.39	514.64	0.00	1.75
27-01	6.3201	54.2	42.1	523.03	521.78	0.00	1.25
28-01	6.6068	55.4	43.0	534.90	532.31	0.00	2.59
29-01	6.4904	55.0	43.0	540.85	538.73	0.00	2.12
30-01	6.9491	56.9	44.2	544.79	542.78	0.00	2.01
31-01	7.0391	57.3	44.5	552.01	549.82	0.00	2.19
01-02	6.9747	56.7	44.1	553.80	551.67	0.00	2.13
02-02	7.4611	58.4	44.8	551.17	549.78	0.00	1.39
03-02	7.7723	59.6	45.6	554.99	554.50	0.00	0.49
04-02	7.2239	57.7	44.9	563.89	563.57	0.00	0.32
05-02	7.2844	57.2	44.2	564.68	564.42	0.00	0.26
06-02	7.9926	59.0	44.8	562.21	561.89	0.00	0.32
07-02	9.3413	64.2	47.4	555.95	555.64	0.00	0.31
08-02	9.6909	65.6	48.5	569.58	569.24	0.00	0.34
09-02	10.2861	67.5	49.6	575.94	575.52	0.00	0.42
10-02	10.2659	67.4	49.9	588.47	587.93	0.00	0.54
11-02	10.3851	67.3	50.0	601.14	600.63	0.00	0.51
12-02	10.6840	68.1	50.5	610.56	610.22	0.00	0.34
13-02	10.6725	67.8	50.4	613.81	613.27	0.00	0.34
14-02	10.3618	66.9	50.0	611.57	611.27	0.00	0.30
15-02	10.0346	65.1	48.7	611.43	611.09	0.00	0.34
16-02	11.0690	68.9	50.6	607.57	607.11	0.00	0.46
17-02	10.2198	66.5	49.8	613.69	613.10	0.00	0.59
18-02	9.9730	65.3	48.8	606.28	605.70	0.00	0.58
19-02	10.3129	66.6	49.4	599.81	599.26	0.00	0.55
20-02	9.9436	65.8	49.0	595.15	594.77	0.00	0.38
Итого	265.7043	61.6	46.5	17537.26	17501.87'	35.39	744.00

$$T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{\Delta t \text{окнн}} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}, \\ 744.004 = 744.004 + 0.004 + 0.004 + 0.004 + 0.004 + 0.004$$

T/C Отопление нарастающим итогом	Qтепл [Гкал]	Bпод [тонн]	Bобр [тонн]	Tнар [час]
21-02-21 00:00	2158.6989	237602.51	237289.03	9239.18
21-01-21 00:00	1892.9946	220065.25	219787.16	8495.18
Итого	265.7043	17537.26	17501.87'	744.00

Tобщ = 744.004

Обновление 2.53 25-07-19 184 HC-M-2.49 / HC-A-2.48 D=61 (H1-H2)

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

24-02-21 Подпись