

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 МЕС 21 Г.

Название потребителя
Адрес поставителя
Ответственное лицо

ООО «СК СРАУ»
Восточный 9/12

Абонент
Телефон

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ком. 181366
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]		Tнар [час]
21-02	9.2199	63.4	48.0	600.49	600.11	0.00	0.38	24.00
22-02	9.0087	62.3	47.2	598.18	597.89	0.00	0.29	24.00
23-02	9.2868	61.5	45.5	580.06	578.58	0.00	1.48	23.87
24-02	10.7839	67.9	49.0	572.79	570.94	0.00	1.85	24.00
25-02	8.7752	61.4	46.2	580.50	578.97	0.00	1.53	24.00
26-02	5.9201	50.3	39.7	558.28	556.41	0.00	1.87	24.00
27-02	6.2226	52.1	40.8	552.62	551.17	0.00	1.45	24.00
28-02	6.4150	53.4	41.8	555.77	554.29	0.00	1.48	24.00
01-03	6.3516	53.7	42.2	553.71	552.89	0.00	0.82	24.00
02-03	5.5832	50.8	40.5	544.16	543.36	0.00	0.80	24.00
03-03	6.0093	53.0	42.0	549.15	548.81	0.00	0.34	24.00
04-03	6.2159	54.1	42.8	547.53	547.24	0.00	0.29	24.00
05-03	6.9017	57.1	44.6	554.91	554.58	0.00	0.33	24.00
06-03	7.1494	57.4	44.6	560.37	559.86	0.00	0.51	24.00
07-03	7.6719	59.6	46.2	574.83	574.43	0.00	0.40	24.00
08-03	7.6679	59.4	46.2	581.44	581.06	0.00	0.38	24.00
09-03	8.1617	60.4	46.6	589.19	588.75	0.00	0.44	24.00
10-03	10.0385	66.9	50.0	595.20	594.79	0.00	0.41	24.00
11-03	8.9868	62.1	47.0	597.03	596.67	0.00	0.36	24.00
12-03	9.4316	64.2	48.4	598.36	598.00	0.00	0.36	24.00
13-03	8.5397	61.1	46.9	604.10	603.79	0.00	0.31	24.00
14-03	6.9587	55.2	43.5	598.83	598.55	0.00	0.28	24.00
15-03	6.2103	52.2	41.8	595.40	595.10	0.00	0.30	24.00
16-03	6.1809	52.5	42.0	588.50	588.25	0.00	0.25	24.00
17-03	6.4287	53.7	42.9	596.57	596.29	0.00	0.28	24.00
18-03	6.1868	53.1	42.7	593.66	593.39	0.00	0.27	24.00
19-03	6.3313	53.7	43.1	598.62	598.34	0.00	0.28	24.00
20-03	6.8333	55.8	44.3	594.49	594.21	0.00	0.28	24.00
Итого	209.4714	57.5	44.6	16214.74	16196.72	18.02	671.87	

$T_{\text{отч. пер.}} = T_{\text{нар}} + T_{\text{мин}} + T_{\text{макс}} + T_{\text{delta_t_смин}} + T_{\text{эл. лит}} + T_{\text{проч. ав.}}$
 $672.00ч = 671.87ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.13ч + 0.00ч + 0.00ч$

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Tнар [час]
21-03-21 00:00	2368.1703	253817.25	253485.75	9911.05
21-02-21 00:00	2158.6989	237602.51	237289.03	9239.18
Итого	209.4714	16214.74	16196.72	671.87

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тотщ = 672.00ч