

РЕДАКТИРУЕМЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА ОДНУ МЕСЯЦ

Название потребителя ООО "УК-Сиббиртеплоснабжатик"
Адрес потребителя №3 Восточная д 12.
Ответственное лицо

Индивидуальный

Телефон

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 181366
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0,40..100,00 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0,40..100,00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qотп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Tнар [час]
21-04	T	3.7286	46,4	40,0	537,92	537,47	0,00 0,45 21,14
22-04	T	2.8273	42,8	37,7	428,80	428,29	0,00 0,51 16,53
23-04	T	2.6953	42,1	37,1	401,46	401,04	0,00 0,42 15,60
24-04	T	3.4898	44,8	39,0	533,12	532,71	0,00 0,41 20,22
25-04	T	4.3193	48,5	41,5	585,92	585,61	0,00 0,31 22,44
26-04	T	3.7312	46,0	39,8	525,42	525,12	0,00 0,30 19,72
27-04	T	4.0868	47,1	40,5	583,85	583,53	0,00 0,32 22,21
28-04	T	3.9197	46,4	40,0	538,05	537,76	0,00 0,29 20,09
29-04	T	3.2808	43,7	38,1	481,56	481,31	0,00 0,25 18,21
30-04	T	2.8903	42,2	37,1	447,29	447,08	0,00 0,21 16,70
01-05	T	2.8061	42,2	37,2	421,08	420,88	0,00 0,20 15,99
02-05	T	2.9424	42,8	37,7	467,42	467,17	0,00 0,25 17,41
03-05	T	2.6691	41,9	37,1	406,01	405,81	0,00 0,20 15,32
04-05	T	3.5281	45,1	39,3	528,71	528,42	0,00 0,29 19,44
05-05	T	3.1249	43,8	38,6	470,86	470,56	0,00 0,30 17,59
06-05	T	2.6730	41,9	37,3	416,05	415,78	0,00 0,27 15,27
07-05	T	2.7262	42,3	37,5	414,47	414,19	0,00 0,28 15,47
08-05	T	2.6180	41,8	37,2	407,69	407,41	0,00 0,28 14,95
09-05	T	2.8773	42,6	37,5	430,97	430,56	0,00 0,41 16,12
10-05	T	3.0631	43,8	38,7	452,39	452,03	0,00 0,36 16,65
11-05	T	2.6928	42,3	37,6	441,21	440,79	0,00 0,42 16,48
12-05	T	0.7628	33,0	28,6	< 123,87 <	123,84	-0,07 0,10 7,60
13-05	-	20,4	19,6	< -	< -	-	0,00
14-05	-	19,5	18,7	< -	< -	-	0,00
15-05	-	19,7	18,6	< -	< -	-	0,00
16-05	-	19,6	18,6	< -	< -	-	0,00
17-05	-	20,0	18,8	< -	< -	-	0,00
18-05	T	-	21,2	< 19,7	< -	-	0,00
19-05	-	-	21,9	< 20,5	< -	-	0,00
20-05	-	-	21,6	< 20,4	< -	-	0,00
Итого		67,4609	37,3	33,1	10044,12	10037,36'	-0,07 6,83 381,23

$$\text{Тотч.пер.} = \text{Тнар} + \text{Tmin} + \text{Tmax} + \text{Tdelta_t} \cdot \text{tmin} + \text{Tэл.пит} + \text{Tпроч.ав.}$$

$$720,004 = 381,234 + 205,084 + 0,004 + 133,464 + 0,004 + 0,234$$

T/C Отопление нарастающим итогом	Qотп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Tнар [час]
21-05-21 00:00	2568,0344	279999,81	279652,24	10943,09
21-04-21 00:00	2500,5735	269955,69	269614,88	10561,86
Итого	67,4609	10044,12	10037,36'	381,23

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Т общ = 720,004

21-05-21 Подпись 