

НЕСРАННЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Н ТЕПЛОПОСОСТЕЛЕДА ЗА ОРГ. ПЕР 21 Г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО "УК - СОТА"
Восточное г/с

Абонент _____
Телефон _____

Вычислитель ТС-201-0-2-1-1 Сер.ном. 113687
Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Расход под 0,064..32,000 м3/ч Ду 50 мм
Расход обр 0,064..32,000 м3/ч Ду 50 мм
Расход п ротар 10,000 л/мин Ду 20 мм

Дата	Отел [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бп [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-02	9.77837	81.8	58.0	411.083	410.371	0.00	0.000	0.712
22-02	10.13993	80.6	59.1	469.750	468.983	0.00	0.000	0.767
23-02	10.22919	80.7	57.0	431.841	431.110	0.00	0.000	0.731
24-02	10.05272	81.0	56.9	417.493	416.768	0.00	0.000	0.725
25-02	8.45525	80.2	54.8	332.454	331.798	0.00	0.000	0.658
26-02	6.30269	79.5	46.6	191.642	191.201	0.00	0.000	0.441
27-02	6.90475	67.5	53.9	508.111	507.166	0.01	0.000	0.945
28-02	7.07381	66.0	53.9	583.408	582.392	0.01	0.000	1.014
01-03	5.66191	68.0	55.4	447.823	445.019	0.02	0.000	2.804
02-03	6.34676	79.5	47.3	197.190	196.742	0.00	0.000	0.448
03-03	7.12468	78.6	51.0	258.647	257.984	0.00	0.000	0.663
04-03	6.90421	77.9	48.8	237.373	236.761	0.00	0.000	0.612
05-03	8.23246	78.2	53.7	336.131	335.280	0.00	0.000	0.851
06-03	9.34625	80.8	56.7	387.707	386.768	0.00	0.000	0.939
07-03	9.02029	80.4	55.6	364.392	363.484	0.00	0.000	0.908
08-03	9.27607	81.0	55.7	366.129	365.213	0.00	0.000	0.916
09-03	9.77234	81.6	59.1	435.409	434.413	0.00	0.000	0.896
10-03	10.01733	81.8	58.0	420.936	419.957	0.00	0.000	0.879
11-03	10.08642	81.0	58.1	441.325	440.308	0.00	0.000	1.017
12-03	9.53132	81.7	57.4	393.364	392.441	0.00	0.000	0.923
13-03	8.62032	80.3	55.0	341.477	340.637	0.00	0.000	0.840
14-03	7.36814	78.2	49.7	258.221	257.570	0.00	0.000	0.631
15-03	6.55895	79.2	49.4	220.169	219.614	0.00	0.000	0.555
16-03	6.55027	79.3	48.0	208.961	208.434	0.00	0.000	0.527
17-03	6.93489	78.7	50.4	244.853	244.247	0.00	0.000	0.616
18-03	6.76114	78.1	49.2	233.408	232.827	0.00	0.000	0.581
19-03	7.08655	77.8	51.3	267.273	266.592	0.00	0.000	0.681
20-03	7.74747	78.9	51.7	285.509	284.795	0.00	0.000	0.714
Итого	227.88448	78.1	54.6	9692.087	9668.875	0.04		23.212
								667.35

$$\text{Тотч.пер.} = \text{Тнар} + \text{Tmin} + \text{Tmax} + \text{Tdelta_t} + \text{Tэл.пит} + \text{Tпроч.ав.}$$

$$672.004 = 667.354 + 0.004 + 4.604 + 0.004 + 0.004 + 0.004$$

T/C Ввод т/сети нарастающим итогом	Отел [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бп [тонн]	Тнар [час]
21-03-21 00:00	15092.02228	693194.004	691780.286	49.40	6935.05
21-02-21 00:00	14864.13780	683501.917	682111.411	49.36	68367.70
Итого	227.88448	9692.087	9668.875	0.04	667.35

Табш = 672.004

✓

Расшифровка ошибок:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррекц. часов
- (#) залек копитание

Обновление 2.49 21-02-17 11ч НС-Н-2.49 / НС-А-2.48 0=61(H1-H2)

22-03-21. Подпись