

**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОПОНОСИТЕЛЯ ЗА ОДНУ ГРУППУ 21 ГР.**

Название потребителя

ООО «УК - Строительство и эксплуатация»

Адрес потребителя

№3 Восточная ул 15.

Ответственное лицо

Телефон

Вычислитель TC-201-0-2-1-1

Сер.ном. 113687

Расход под 0.064..32.000 м3/ч Ду 50 мм

Отчетное число месяца 1

Отчетное время 00:00

Расход обр 0.064..32.000 м3/ч Ду 50 мм

Расход п ротор 10.000 л/мин Ду 20 мм

дата	Отеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бп [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-04	5.49876	77.6	46.5	176.980	176.518	0.00	0.000	0.462
22-04	4.92935	78.7	49.0	165.885	165.453	0.00	0.000	0.432
23-04	4.39895	77.3	45.0	135.883	135.532	0.00	0.000	0.351
24-04	5.43034	77.7	49.3	191.734	191.236	0.00	0.000	0.498
25-04	6.05504	77.9	46.8	194.650	194.142	0.00	0.000	0.508
26-04	5.67668	77.6	49.6	201.574	201.037	0.00	0.000	0.537
27-04	5.75508	76.1	48.0	204.662	204.122	0.00	0.000	0.540
28-04	5.71317	77.2	49.9	209.098	208.532	0.00	0.000	0.566
29-04	5.26173	77.8	45.8	164.814	164.374	0.00	0.000	0.440
30-04	4.81449	77.6	49.1	169.041	168.600	0.00	0.000	0.441
01-05	4.71241	77.3	45.4	147.408	147.021	0.00	0.000	0.387
02-05	4.70729	76.9	49.5	171.955	171.486	0.00	0.000	0.469
03-05	4.53014	76.4	46.0	149.184	148.792	0.00	0.000	0.392
04-05	5.12732	77.4	49.3	182.029	181.533	0.00	0.000	0.494
05-05	4.92988	77.2	46.2	158.732	158.299	0.00	0.000	0.433
06-05	4.58824	75.7	50.3	180.722	180.225	0.00	0.000	0.497
07-05	4.58565	76.6	46.1	150.563	150.101	0.00	0.000	0.402
08-05	4.54075	77.2	49.2	162.383	161.938	0.00	0.000	0.445
09-05	4.72184	77.0	46.0	152.357	151.949	0.00	0.000	0.408
10-05	5.03331	76.9	49.7	185.452	184.945	0.00	0.000	0.507
11-05	3.75225	76.3	47.8	131.290	130.945	0.00	0.000	0.345
12-05	2.16777	76.7	55.4	101.427	101.165	0.00	0.000	0.262
13-05	2.14137	78.0	50.1	76.813	76.664	0.00	0.000	0.149
14-05	2.20601	78.4	54.4	92.118	91.895	0.00	0.000	0.223
15-05	2.15875	77.5	50.7	80.544	80.378	0.00	0.000	0.166
16-05	2.38506	77.9	54.4	101.591	101.338	0.00	0.000	0.253
17-05	2.13353	77.3	50.8	80.607	80.446	0.00	0.000	0.161
18-05	2.20151	77.8	55.4	98.476	98.227	0.00	0.000	0.249
19-05	2.06546	78.1	49.7	72.681	72.545	0.00	0.000	0.138
20-05	2.07958	77.6	55.6	94.389	94.157	0.00	0.000	0.232
Итого	124.30171	77.3	49.0	4384.982	4373.597	0.00	11.385	720.00

$$\begin{aligned} \text{Тотч.пер.} &= \text{Тнар} + \text{Тмин} + \text{Тмакс} + \text{t}_{\text{delta_t}<\text{min}} + \text{Тэл.лит} + \text{Тпроч.ав.} \\ 720.004 &= 720.004 + 0.004 + 0.004 + 0.004 + 0.004 + 0.004 \end{aligned}$$

T/C Ввод т/сети нарастающим итогом	Отеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бп [тонн]	Тнар [час]
21-05-21 00:00	15393.24660	704112.338	702670.226	49.47	71099.05
21-04-21 00:00	15268.94489	699727.356	698296.629	49.47	70379.05
Итого	124.30171	4384.982	4373.597	0.00	720.00

Т общ = 720.004

- Расшифровка ошибок:
- (<) параметр < min
 - (>) параметр > max
 - (X) обрыв датчика
 - (T) delta t < min
 - (R) перезапуск
 - (C) коррекц. часов
 - (#) электропитание

21-05-21 Подпись