

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТОКОЛА УЧЕТА ТЕПЛОТЕПЛОЭНЕРГИИ И ТЕПЛОСИЛЫ ЗА 03 мес 21 г.

Название потребителя: ООО "УК-СПН"
 Адрес потребителя: №3 Восточный 3 д 26 отделение
 Ответственное лицо: _____

Абонент: _____
 Телефон: _____

Выдвигатель: ТОО300-0-4-2-1-0E2T Сер.лон. 182626
 Отчетное число месяца: 24 Отчетное время: 00:00

Расход под: 0.160.40.000 м3/ч Ду 50 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Ввод [тонн]	Tнар [час]
21-03	5.59270	56.8	48.7	700.123	24.00
22-03	5.09471	54.4	47.1	696.986	23.99
23-03	5.26355	55.1	47.6	700.758	23.99
24-03	4.94287	53.6	46.5	649.510	22.29
25-03	3.85722	48.8	43.1	586.952	20.15
26-03	3.72149	48.1	42.6	587.286	20.07
27-03	3.58649	47.2	41.9	578.585	19.80
28-03	3.80034	48.6	43.0	578.411	19.74
29-03	3.54285	47.3	42.0	576.827	19.71
30-03	3.84598	48.3	42.7	618.909	21.11
31-03	3.52808	46.7	41.4	602.798	20.59
01-04	2.94878	43.6	39.1	541.466	18.55
02-04	3.86340	47.7	42.1	642.549	21.91
03-04	4.15499	49.4	43.4	650.217	22.26
04-04	3.88194	48.3	42.7	625.829	21.34
05-04	3.60903	47.7	42.1	621.762	21.30
06-04	3.32304	45.5	40.5	562.747	19.27
07-04	3.18808	44.5	39.7	584.769	20.07
08-04	4.62769	51.4	44.8	702.443	23.99
09-04	3.91084	48.4	42.7	634.110	21.85
10-04	3.35642	46.1	41.0	559.708	19.23
11-04	2.90455	44.4	39.9	520.521	17.90
12-04	2.88484	44.1	39.6	540.073	18.54
13-04	2.27255	42.0	38.3	441.568	15.25
14-04	2.09901	41.8	38.3	419.032	14.34
15-04	1.94422	41.6	38.3	381.986	13.51
16-04	1.94053	41.8	38.4	362.193	13.32
17-04	1.86906	41.7	38.3	363.289	13.52
18-04	1.90692	41.5	38.1	350.467	12.92
19-04	1.91488	41.7	38.3	364.103	13.56
20-04	2.30418	43.1	39.2	445.030	16.38
Итого	105.88123	46.9	41.7	17191.007	594.45

$T_{\text{отч.пер.}} = T_{\text{нар}} + T_{\text{макс}} + T_{\text{delta_t<min}} + T_{\text{эл.пит}} + T_{\text{проч.ав.}}$
 $744.00ч = 594.45ч + 0.00ч + 149.03ч + 0.00ч + 0.52ч$

T/C ОТОПЛЕНИЕ нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Ввод [тонн]	Tнар [час]
21-04-21 00:00	2174.74351	293232.786	9783.14
21-03-21 00:00	2068.86228	276041.779	9188.69
Итого	105.88123	17191.007	594.45

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц.часов
 (E) электропитание

Табл = 744.00ч

22-04-21 Подпись _____

