

**МЕЖУНОВЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 20 г.**

Название потребителя _____
Адрес потребителя _____
Ответственное лицо _____

ООО ЧЭ-СТАЧ
Восточный д. 26.

Абонент _____
Телефон _____

Вычислитель ТСО300-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 182626
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.000..20.000 м³/ч Ду 40 мм
Расход обр 0.000..16.000 м³/ч Ду 32 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	tп [°C]	Vпод [м ³]	Voбр [м ³]	Vпод-Vобр [м ³]	Tнар [час]	
21-08	0.90541	66.9	55.9	15.0	76.751	74.203	2.548	24.00	
22-08	0.87458 X	66.8 X	55.7	15.0	74.262	72.094	2.168	23.99	
23-08	0.86688	66.8 X	55.8	15.0	74.477	72.373	2.104	23.99	
24-08	0.89006	66.7	55.8	15.0	74.878	72.156	2.722	24.00	
25-08	0.85546	66.8	55.9	15.0	74.242	72.239	2.003	24.00	
26-08	0.88057 X	66.8 X	56.0	15.0	74.921	72.393	2.528	23.98	
27-08	0.90818 X	66.8 X	55.8	15.0	75.155	72.349	2.806	23.99	
28-08	0.98994 X	66.8 X	55.8	15.0	76.896	72.195	4.701	23.98	
29-08	0.89560 X	66.8	55.9	15.0	76.575	74.125	2.450	23.99	
30-08	0.93748	66.8	55.8	15.0	76.514	73.106	3.408	24.00	
31-08	0.91755	66.6	55.7	15.0	75.114	71.824	3.290	24.00	
01-09	0.90083 X	66.6	55.8	15.0	74.520	71.357	3.163	23.99	
02-09	0.95375	66.7	55.4	15.0	74.131	70.449	3.682	24.00	
03-09	1.53869	67.0	58.8	15.0	118.998	103.734	-0.011	15.275	
04-09	0.93899	66.9	59.2	15.0	115.877	113.707	-0.002	2.172	
05-09	0.94570	66.9	59.2	15.0	114.316	111.861	2.455	24.00	
06-09	0.95890	66.9	59.2	15.0	114.126	111.413	2.713	24.00	
07-09	0.95318	66.7	59.1	15.0	114.452	111.731	2.721	24.00	
08-09	0.91701 X	66.8	59.0	15.0	113.588	111.819	-0.017	1.786	
09-09	0.96900	66.8	58.9	15.0	113.484	111.015	2.469	24.00	
10-09	0.99932 X	66.9	58.8	15.0	113.475	110.642	2.833	23.99	
11-09	1.00684 X	66.9 X	58.8	15.0	113.820	111.018	2.802	23.99	
12-09	1.05754	67.0	58.8	15.0	114.097	110.321	3.776	24.00	
13-09	1.10247	66.9	58.7	15.0	114.018	109.245	4.773	24.00	
14-09	1.05219 X	66.8	58.5	15.0	113.703	110.174	3.529	23.99	
15-09	1.03989	66.8	58.7	15.0	116.740	113.577	3.163	24.00	
16-09	1.01340	66.8	58.5	15.0	114.056	111.487	2.569	24.00	
17-09	1.05584	66.9	58.5	15.0	113.067	109.532	3.535	24.00	
18-09	1.06154	67.0	58.4	15.0	112.303	108.841	3.462	24.00	
19-09	1.05822	67.0	58.4	15.0	111.962	108.794	3.168	24.00	
20-09	1.10939	67.1	58.3	15.0	111.523	107.450	4.073	24.00	
Итого	30.55440	66.9	57.6	15.0с	3032.041	2927.224	-0.030	104.847	743.87

Тотч.пер. = Tнар + Tмакс + Tэл.пит + Tпроч.ав.
744.00ч = 743.87ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.13ч

T/C ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м ³]	Voбр [м ³]	Tнар [час]
21-09-20 00:00	321.04013	34499.264	22888.215	9460.89
21-08-20 00:00	290.48573	31467.223	19960.991	8717.02
Итого	30.55440	3032.041	2927.224	743.87

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Табл = 744.00ч

