

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 21 г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО "Ук. Стратегическая"
Восточный д 27

Идентификатор
Телефон

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 180670
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Отеп [Гкал]	Тпод [°C]	Тобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-01	11.0649	66.8	55.4				
22-01	9.3671	61.9	52.1	971.27	969.97	0.00	1.30
23-01	7.6314	56.5	48.7	959.55	958.31	0.00	1.24
24-01	7.1225	55.1	47.7	981.62	980.81	0.00	0.81
25-01	6.8426	54.0	46.9	964.41	963.68	0.00	0.73
26-01	6.9202	54.5	47.3	975.82	975.01	0.00	0.81
27-01	6.8432	54.3	47.3	962.06	961.34	0.00	0.72
28-01	7.0879	55.5	48.1	971.71	971.01	0.00	0.70
29-01	6.9717	55.0	47.8	958.87	958.16	0.00	0.71
30-01	7.4789	57.1	49.2	968.19	967.48	0.00	0.71
31-01	7.6405	57.5	49.6	956.44	955.73	0.00	0.71
01-02	7.4822	56.8	48.9	965.65	964.89	0.00	0.76
02-02	8.1888	58.5	50.0	955.23	954.52	0.00	0.71
03-02	8.5634	59.7	50.7	964.26	963.60	0.00	0.66
04-02	7.8531	57.9	49.7	953.61	952.92	0.00	0.69
05-02	7.8721	57.3	49.0	961.04	960.34	0.00	0.70
06-02	8.6673	59.0	49.9	951.80	951.14	0.00	0.66
07-02	10.2131	64.3	53.6	960.81	960.11	0.00	0.70
08-02	10.6209	65.7	54.7	954.44	953.58	0.00	0.86
09-02	11.2862	67.6	55.7	960.72	959.66	0.00	1.06
10-02	11.1890	67.6	55.9	953.68	952.48	0.00	1.20
11-02	11.2405	67.4	55.6	960.08	958.72	0.00	1.36
12-02	11.4223	68.2	56.3	951.75	950.22	0.00	1.53
13-02	11.3190	68.0	56.0	956.78	955.35	0.00	1.43
14-02	11.0700	67.2	55.6	949.99	948.53	0.00	1.46
15-02	10.7060	65.4	54.1	956.63	955.20	0.00	1.43
16-02	11.9141	68.8	56.3	950.36	948.97	0.00	1.39
17-02	10.8992	66.7	55.2	956.17	954.89	0.00	1.28
18-02	10.6310	65.4	54.3	949.84	948.49	0.00	1.35
19-02	11.0328	66.8	55.2	955.92	954.68	0.00	1.24
20-02	10.6817	65.9	54.7	951.56	950.41	0.00	1.15
				956.70	955.60	0.00	1.10
Итого	287.8236	61.7	52.0	29746.96	29715.80	31.16	744.00

$T_{\text{отч.пер.}} = T_{\text{нар}} + T_{\text{мин}} + T_{\text{макс}} + T_{\text{delta_t(мин)}} + T_{\text{эл.пит}} + T_{\text{проч.ав.}}$
 $744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч$

Т/С Отопление нарастающим итогом	Отеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-02-21 00:00	3250.6250	422652.19	417390.40	11320.29
21-01-21 00:00	2962.8014	392905.23	387674.60	10576.29
Итого	287.8236	29746.96	29715.80	744.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Табл = 744.00ч

Обновление 2.53 25-07-19 16ч

НС-Н-2.49 / НС-А-2.48 0=01(Н1-Н2)

24-02-21 Подпись

