

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 21 г.**

Название потребителя ООО "УК-СПА" Абонент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя Восточный 927 Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм  
 Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 180670  
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Tнар [час]
21-02	9.7784	63.7	53.4	950.57	949.61	0.00	24.00
22-02	9.4663	62.4	52.5	954.25	953.40	0.00	24.00
23-02	9.8008	61.5	51.2	914.42	913.80	0.00	22.98
24-02	11.6186	67.9	55.8	959.85	959.25	0.00	24.00
25-02	9.3928	62.0	52.1	941.24	940.51	0.00	23.64
26-02	6.0750	50.6	44.2	961.23	960.65	0.00	24.00
27-02	6.4508	52.1	45.4	958.47	957.98	0.00	24.00
28-02	6.7227	53.5	46.4	959.66	959.19	0.00	24.00
01-03	6.7310	53.9	46.9	957.33	956.87	0.00	24.00
02-03	5.8987	50.8	44.7	961.91	961.27	0.00	24.00
03-03	6.4385	53.2	46.4	958.85	958.18	0.00	24.00
04-03	6.6387	54.1	47.2	960.25	959.56	0.00	24.00
05-03	7.4756	57.3	49.4	958.49	957.76	0.00	24.00
06-03	7.6612	57.4	49.4	957.81	957.08	0.00	24.00
07-03	8.2135	59.7	51.1	955.47	954.69	0.00	24.00
08-03	8.2193	59.6	51.0	953.68	952.99	0.00	24.00
09-03	8.7629	60.5	51.3	953.71	952.88	0.00	24.00
10-03	10.9120	66.8	55.4	952.26	951.05	0.00	24.00
11-03	9.6843	62.3	52.1	947.79	946.90	0.00	23.85
12-03	10.1569	64.3	53.6	950.81	950.08	0.00	24.00
13-03	9.0927	61.4	51.9	951.20	950.53	0.00	24.00
14-03	7.2942	55.5	47.8	948.83	948.35	0.00	24.00
15-03	6.4267	52.4	45.6	951.15	950.74	0.00	24.00
16-03	6.4129	52.6	45.8	949.64	949.19	0.00	24.00
17-03	6.6683	53.8	46.7	951.20	950.76	0.00	24.00
18-03	6.4389	53.2	46.5	942.93	942.54	0.00	23.87
19-03	6.5783	53.7	46.8	946.22	945.82	0.00	23.87
20-03	7.0881	55.9	48.4	925.97	925.58	0.00	23.44
<b>Итого</b>	<b>222.0981</b>	<b>57.6</b>	<b>49.3</b>	<b>26635.19</b>	<b>26617.21</b>	<b>17.98</b>	<b>669.65</b>

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta\_смин + Tэл.пит + Tпроч.ав.  
 672.00ч = 669.65ч + 0.00ч + 0.00ч + 2.33ч + 0.00ч + 0.02ч

T/C Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Tнар [час]
21-03-21 00:00	3472.7231	449287.38	444007.61	11989.94
21-02-21 00:00	3250.6250	422652.19	417390.40	11320.29
<b>Итого</b>	<b>222.0981</b>	<b>26635.19</b>	<b>26617.21</b>	<b>669.65</b>

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Табл = 672.00ч