

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 МЕС 20 Г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО «СК-СТАН»
Восточный д. 27

Абонент
Телефон

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 180670
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.000, 20.000 м3/ч Ду 32 мм
Расход обр 0.000, 16.000 м3/ч Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	tn [°C]	Vпод [м³]	Voбр [м³]	Vпод-Vобр [м³]	Tнар [час]
21-08	1.41855	67.1	59.2	15.0	132.079	122.363	0.000	9.716
22-08	1.44369	67.1	59.2	15.0	132.476	122.067	0.000	10.409
23-08	1.45306	67.0	59.3	15.0	132.809	121.962	0.000	10.847
24-08	1.41094	67.0	59.2	15.0	131.934	121.973	0.000	9.961
25-08	1.36560	67.1	59.2	15.0	130.857	121.948	0.000	8.909
26-08	1.39997	67.1	59.2	15.0	131.913	122.405	0.000	9.508
27-08	1.38804	67.1	59.2	15.0	131.788	122.742	0.000	9.046
28-08	1.44794	67.0	59.2	15.0	132.898	122.399	0.000	10.499
29-08	1.45954	67.1	59.3	15.0	133.146	122.381	0.000	10.765
30-08	1.56678	67.1	59.3	15.0	135.197	122.096	0.000	13.101
31-08	1.42592	66.9	59.2	15.0	132.577	122.037	0.000	10.540
01-09	1.40090	66.9	59.2	15.0	131.984	122.042	0.000	9.942
02-09	1.44736	67.0	59.2	15.0	132.600	121.944	0.000	10.656
03-09	1.43995	67.1	59.0	15.0	126.719	116.202	0.000	10.517
04-09	1.43865	67.0	58.9	15.0	127.021	116.350	0.000	10.671
05-09	1.44569	67.0	58.8	15.0	125.834	115.172	0.000	10.662
06-09	1.53528	67.0	58.1	15.0	125.751	114.875	-0.011	10.887
07-09	1.40058	66.9	58.7	15.0	125.340	115.405	0.000	9.935
08-09	1.42144	66.9	57.4	15.0	123.060	115.823	0.000	7.237
09-09	1.45303	67.0	57.4	15.0	122.938	115.333	0.000	7.605
10-09	1.50647	67.1	57.0	15.0	123.420	115.642	0.000	7.778
11-09	1.43651	67.1	56.6	15.0	121.791	116.502	-0.137	5.426
12-09	1.47862	67.1	56.7	15.0	122.998	116.785	-0.024	6.237
13-09	1.62406	67.1	58.0	15.0	128.191	116.095	0.000	12.096
14-09	1.55904	67.0	58.6	15.0	130.397	118.443	0.000	11.954
15-09	1.47976	67.0	58.8	15.0	136.486	126.880	0.000	9.606
16-09	1.55231	67.0	58.1	15.0	133.764	124.133	-0.202	9.833
17-09	1.52468	67.1	58.5	15.0	132.830	122.553	0.000	10.277
18-09	1.51663	67.1	58.7	15.0	132.154	121.669	0.000	10.485
19-09	1.53255	67.2	58.7	15.0	132.273	121.575	0.000	10.698
20-09	1.66032	67.3	58.8	15.0	134.168	120.792	0.000	13.376
Итого	45.63386	67.1	58.7	15.0с	4027.393	3718.588	-0.374	309.179
Тотч.пер. = Tнар + Tмакс + Tэл.пит + Tпроч.ав. 744.00ч = 743.93ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.07ч								

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

T/C ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м³]	Voбр [м³]	Tнар [час]
21-09-20 00:00	817.50566	72362.056	68177.696	15527.53
21-08-20 00:00	771.87180	68334.663	64459.108	14783.60
Итого	45.63386	4027.393	3718.588	743.93

сум = 744.00ч

