

МЕСТНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09 мес 20 г.

Название потребителя ООО «СК «Сфера» автомагистраль 4 Абонент _____
 Адрес потребителя Восточный д.27. Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель TC-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 180670 Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Отел [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-09	-	14.5	14.1 <	-	<	-	R 0.00
22-09	-	15.9	15.9 <	-	<	-	0.00
23-09	-	16.4	16.3 <	-	<	-	0.00
24-09	T 1.7450	30.7	28.4 <	318.10	<	317.26	0.00
25-09	T 2.7553	41.8	38.1	502.71		501.42	0.84 # 7.95
26-09	T 2.5283	41.7	38.2	468.60		466.94	1.29 13.28
27-09	T 2.4276	41.6	38.2	461.42		459.55	1.66 12.63
28-09	T 2.5990	41.7	38.2	493.71		492.24	1.87 12.56
29-09	T 2.5047	41.7	38.2	469.41		467.76	1.47 13.55
30-09	T 2.5418	41.7	38.3	481.81		479.87	1.65 12.98
01-10	T 2.3361	41.6	38.3	440.57		438.88	1.94 13.28
02-10	T 2.4076	41.7	38.4	475.94		474.60	1.69 12.24
03-10	T 2.3156	41.6	38.3	443.91		442.48	1.34 13.19
04-10	T 2.3915	41.7	38.4	458.60		457.12	1.43 12.34
05-10	T 2.2474	41.6	38.4	429.19		428.17	1.48 12.67
06-10	T 2.2694	41.6	38.5	446.53		445.50	1.02 11.94
07-10	T 2.2691	41.6	38.4	437.67		436.64	1.03 12.32
08-10	T 2.3758	41.6	38.4	459.40		457.92	1.03 12.06
09-10	T 2.4955	41.7	38.5 <	485.75 <		484.09	1.48 12.34
10-10	T 2.0630	43.5	35.6 <	396.69 <		395.43	1.66 12.27
11-10	T 2.6487	41.8	38.6	527.26		525.31	-0.04 1.30 11.08
12-10	T 2.6541	41.7	38.5	533.66		532.01	1.95 12.88
13-10	T 2.5622	41.6	38.5	518.20		516.48	1.65 13.20
14-10	T 2.5127	41.7	38.6	491.08		489.57	1.72 12.84
15-10	T 2.5039	41.7	38.6	491.41		489.83	1.51 12.23
16-10	T 2.8553	42.5	39.1	543.96		542.22	1.58 12.26
17-10	T 3.9856	46.2	41.8	771.32		768.62	1.74 13.60
18-10	T 4.8466	49.2	44.0	872.70		869.88	2.70 19.35
19-10	T 4.8081	49.2	44.0	880.57		877.99	2.82 21.95
20-10	T 5.2592	50.6	45.1	944.46		941.63	2.58 22.22
Итого	74.9091	39.8	36.4	14244.63		14199.41	-0.04 45.26 373.05

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<min + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 720.00ч = 373.05ч + 86.63ч + 0.00ч + 260.00ч + 0.00ч + 0.32ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Отел [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-10-20 00:00	2302.4481	309738.54	304625.45	8497.93
21-09-20 00:00	2227.5390	295493.91	290426.04	8124.88
Итого	74.9091	14244.63	14199.41	373.05

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекция часов
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч

22-10-20 Подпись _____