

МЕСТНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 21 г.

Название потребителя ООО "ЖК-ЕОН" Абонент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя №3 Восточный д28 Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Вычислитель TC-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 180671  
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм  
 Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Tнар [час]
21-03	6.5369	56.6	47.9	754.09	752.96	0.00	1.13
22-03	5.9443	54.3	46.3	748.73	747.64	0.00	1.09
23-03	6.2216	55.2	46.9	754.54	753.44	0.00	1.10
24-03	5.8106	53.4	45.6	699.61	698.53	0.00	1.08
25-03	4.5411	48.7	42.4	633.72	632.68	0.00	1.04
26-03	4.3709	47.9	41.9	632.24	631.14	0.00	1.10
27-03	4.2809	47.3	41.4	625.70	624.70	0.00	1.00
28-03	4.4818	48.4	42.3	624.19	623.17	0.00	1.02
29-03	4.2467	47.3	41.4	622.11	620.98	0.00	1.13
30-03	4.5700	48.2	42.0	663.87	662.71	0.00	1.16
31-03	4.0274	46.3	40.8	642.29	641.14	0.00	1.15
01-04	3.4746	43.6	38.7	587.84	586.62	0.00	1.22
02-04	4.5641	47.8	41.6	688.53	687.15	0.00	1.38
03-04	4.9508	49.4	42.7	697.14	695.78	0.00	1.36
04-04	4.6063	48.2	41.9	673.10	671.70	0.00	1.40
05-04	4.4842	47.6	41.4	667.06	665.68	0.00	1.38
06-04	3.8622	45.2	39.8	599.82	598.57	0.00	1.25
07-04	3.8407	44.6	39.2	638.60	637.22	0.00	1.38
08-04	5.4579	51.5	44.2	754.09	752.56	0.00	1.53
09-04	4.6086	48.3	42.0	684.81	683.43	0.00	1.38
10-04	3.9375	45.8	40.3	604.90	603.58	0.00	1.32
11-04	3.5252	44.4	39.3	568.61	567.32	0.00	1.29
12-04	3.4399	43.9	39.0	585.16	583.78	0.00	1.38
13-04	2.7899	42.0	37.7	491.28	490.11	0.00	1.17
14-04	2.5027	41.7	37.8	454.83	453.75	0.00	1.08
15-04	2.4968	41.6	37.8	434.08	433.08	0.00	1.00
16-04	2.3658	41.7	38.0	438.36	437.38	0.00	0.98
17-04	2.3806	41.6	37.9	442.39	441.37	0.00	1.02
18-04	2.3950	41.5	37.7	417.68	416.73	0.00	0.95
19-04	2.5192	41.7	37.7	451.86	450.79	0.00	1.07
20-04	3.0381	43.2	38.8	545.15	543.97	0.00	1.18
Итого	126.2723	46.8	41.1	18826.38	18789.66'	36.72	600.82

$T_{\text{отч.пер.}} = T_{\text{нар}} + T_{\text{мин}} + T_{\text{макс}} + T_{\text{delta\_t мин}} + T_{\text{эл.пит}} + T_{\text{проч.ав.}}$   
 $744.00ч = 600.82ч + 0.00ч + 0.00ч + 142.89ч + 0.00ч + 0.29ч$

T/C Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Tнар [час]
21-04-21 00:00	3219.2011	417336.33	416397.08	12354.15
21-03-21 00:00	3092.9288	398509.95	397607.42	11753.33
Итого	126.2723	18826.38	18789.66'	600.82

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Таблиц = 744.00ч