

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 21 г.**

Название потребителя: ООО "УК-Сибирскаяавтоматика" Адрес потребителя: №3 Восточный д 28 Ответственное лицо: _____ Телефон: _____

Вычислитель: TC-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 180671
Отчетное число месяца: 24 Отчетное время: 00:00

Расход под: 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр: 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Т	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-04	T	3.8264	46.4	41.1	654.68	653.42	0.00	1.26 R 20.80
22-04	T	2.8774	42.9	38.6	519.20	518.16	0.00	1.04 16.35
23-04	T	2.6667	42.0	37.9	474.20	473.26	0.00	0.94 15.11
24-04	T	3.5026	44.8	39.9	636.60	635.40	0.00	1.20 19.97
25-04	T	4.3145	48.5	42.7	697.76	696.47	0.00	1.29 22.21
26-04	T	3.7010	46.0	40.9	619.28	618.12	0.00	1.16 19.50
27-04	T	4.0199	47.1	41.6	680.51	679.38	0.00	1.13 21.67
28-04	T	3.8155	46.5	41.2	619.62	618.63	0.00	0.99 19.50
29-04	T	3.2299	43.8	39.1	554.12	553.09	0.00	1.03 17.63
30-04	T	2.7590	42.2	38.1	510.25	509.25	0.00	1.00 16.05
01-05	T	2.7358	42.2	38.0	488.16	487.27	0.00	0.89 15.58
02-05	T	2.8974	42.9	38.7	543.66	542.64	0.00	1.02 17.14
03-05	T	2.5613	41.9	37.9	464.78	463.83	0.00	0.95 14.87
04-05	T	3.4487	45.1	40.3	609.66	608.51	0.00	1.15 19.11
05-05	T	3.0910	44.0	39.5	545.85	544.77	0.00	1.08 17.41
06-05	T	2.6172	41.9	38.0	477.33	476.37	0.00	0.96 15.00
07-05	T	2.6251	42.3	38.3	472.18	471.23	0.00	0.95 15.10
08-05	T	2.5610	41.9	38.0	470.41	469.40	0.00	1.01 14.77
09-05	T	2.7981	42.5	38.2	491.43	490.37	0.00	1.06 15.73
10-05	T	3.0554	44.0	39.5	528.05	527.00	0.00	1.05 16.63
11-05	T	2.6007	42.3	38.3	500.18	499.14	0.00	1.04 15.97
12-05	T	0.7815	30.0	29.6 <	147.37 <	147.03	0.00	0.34 4.94
13-05		-	16.5	16.7 <	- <	-	-	0.00
14-05		-	15.5	15.7 <	- <	-	-	0.00
15-05		-	16.9	17.1 <	- <	-	-	0.00
16-05		-	16.6	16.7 <	- <	-	-	0.00
17-05		-	18.2	18.3 <	- <	-	-	0.00
18-05	T	-	19.7	19.7 <	- <	-	-	0.00
19-05		-	20.2	20.3 <	- <	-	-	0.00
20-05		-	19.8	19.8 <	- <	-	-	0.00
Итого		66.4861	36.5	33.4	11705.28	11682.74'	22.54	371.05

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
720.00ч = 371.05ч + 207.70ч + 0.00ч + 140.94ч + 0.00ч + 0.31ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-05-21 00:00	3285.6872	429041.61	428079.82	12725.20
21-04-21 00:00	3219.2011	417336.33	416397.08	12354.15
Итого	66.4861	11705.28	11682.74'	371.05

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Тобс = 720.00ч

