

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОТОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА ОВ мес 20 г.

Название потребителя ООО "УЛ-СТАУ" Абонент _____
 Адрес потребителя Восточный д. 28. Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Расход под 0.000..20.000 м3/ч Ду 32 мм
 Расход обр 0.000..16.000 м3/ч Ду 25 мм
 Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0Е2Т Сер.ном. 180671
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	tп [°C]	Vпод [м³]	Vобр [м³]	Vпод-Vобр [м³]	Tнар [час]	
21-08	1.22802	66.5	54.9	15.0	74.795	64.710	0.000	10.085	
22-08	1.21846	66.5	54.9	15.0	74.440	64.497	0.000	9.943	
23-08	1.30377	66.5	54.9	15.0	75.792	63.886	0.000	11.906	
24-08	1.19623	66.4	54.8	15.0	74.338	64.879	0.000	9.459	
25-08	1.13510	66.5	54.7	15.0	73.036	65.106	0.000	7.930	
26-08	1.22049	66.5	54.6	15.0	73.550	63.712	0.000	9.838	
27-08	1.27658	66.5	54.7	15.0	74.881	63.900	0.000	10.981	
28-08	1.19532	66.4	54.6	15.0	73.808	64.568	0.000	9.240	
29-08	1.26942	66.5	54.9	15.0	74.819	63.684	0.000	11.135	
30-08	1.25470	66.5	55.0	15.0	75.126	64.161	0.000	10.965	
31-08	1.27363	66.3	54.9	15.0	74.788	63.148	0.000	11.640	
01-09	1.18080	66.3	54.8	15.0	72.921	63.249	0.000	9.672	
02-09	1.14786	66.4	54.6	15.0	72.141	63.661	0.000	8.480	
03-09	1.22445	66.5	54.1	15.0	69.103	58.492	0.000	10.611	
04-09	1.25534	66.4	54.0	15.0	68.631	57.143	0.000	11.488	
05-09	1.21536	66.4	54.6	15.0	70.383	59.576	0.000	10.807	
06-09	1.24134	66.5	54.4	15.0	71.256	60.518	0.000	10.738	
07-09	1.12302	66.3	54.2	15.0	70.111	61.988	-0.003	8.126	
08-09	1.18587	66.3	54.3	15.0	70.398	60.710	0.000	9.688	
09-09	1.19811	66.4	54.1	15.0	69.855	60.138	0.000	9.717	
10-09	1.23041	66.4	54.0	15.0	69.857	59.519	0.000	10.338	
11-09	1.22905	66.5	53.6	15.0	69.726	60.030	-0.029	9.725	
12-09	1.38021	66.5	53.5	15.0	70.875	57.752	0.000	13.123	
13-09	1.37629	66.5	53.1	15.0	71.190	58.882	-0.141	12.449	
14-09	1.27821	66.4	53.1	15.0	71.090	61.174	-0.054	9.970	
15-09	1.28016	66.4	53.7	15.0	74.142	64.226	-0.025	9.941	
16-09	1.31718	66.4	53.7	15.0	73.107	61.943	0.000	11.164	
17-09	1.26789	66.5	53.5	15.0	72.662	63.057	-0.073	9.678	
18-09	1.36259	66.5	53.2	15.0	72.499	60.881	0.000	11.618	
19-09	1.34429	66.6	53.2	15.0	72.113	60.917	0.000	11.196	
20-09	1.35175	66.6	53.1	15.0	71.421	60.104	-0.015	11.332	
Итого	38.76190	66.5	54.2	15.0с	2242.854	1920.211	-0.340	322.983	744.00

Тотч.пер. = Tнар + Tмакс + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м³]	Vобр [м³]	Tнар [час]
21-09-20 00:00	570.57412	38389.914	34054.850	11390.02
21-08-20 00:00	531.81222	36147.060	32134.639	10646.02
Итого	38.76190	2242.854	1920.211	744.00

- Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тотал = 744.00ч

