

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 20 г.

Название потребителя ООО "ИЖ-СТАН" Абонент _____
 Адрес потребителя Восточной д 28 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0Е2Т Сер.ном. 180671
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.40,100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Расход обр 0.40,100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Гпод-Гобр [тонн]	Тнар [час]
21-11	6.4470	55.4	46.9	759.04	758.20	0.84	24.00
22-11	7.0793	57.9	48.6	759.07	758.41	0.66	24.00
23-11	6.4927	56.0	47.4	757.14	756.54	0.60	24.00
24-11	5.5226	52.1	44.7	751.74	751.19	0.55	23.82
25-11	5.8000	53.6	45.9	756.82	756.14	0.68	24.00
26-11	6.0769	55.1	47.1	756.71	755.86	0.85	24.00
27-11	5.7661	53.7	46.1	753.29	752.56	0.73	24.00
28-11	5.7565	53.6	46.0	754.84	754.18	0.66	24.00
29-11	5.6007	52.3	44.9	751.89	751.32	0.57	24.00
30-11	5.7928	52.9	45.2	754.17	753.51	0.66	24.00
01-12	6.4559	55.9	47.3	755.73	755.04	0.69	24.00
02-12	6.9915	58.6	49.3	761.00	760.23	0.77	24.00
03-12	7.4521	60.2	50.3	755.68	755.00	0.68	24.00
04-12	7.6539	60.9	50.8	756.17	755.65	0.52	24.00
05-12	7.4308	60.2	50.2	751.82	751.43	0.39	24.00
06-12	7.5423	60.1	50.1	755.26	754.95	0.31	24.00
07-12	7.7767	60.6	50.3	751.90	751.57	0.33	24.00
08-12	8.0176	61.3	50.7	755.97	755.64	0.33	24.00
09-12	8.1591	61.9	51.0	752.21	751.99	0.22	24.00
10-12	7.9911	61.1	50.5	757.09	756.84	0.25	24.00
11-12	7.4060	58.5	48.7	753.51	753.29	0.22	24.00
12-12	7.1293	56.8	47.4	757.44	757.23	0.21	24.00
13-12	6.9744	56.2	46.9	751.46	751.25	0.21	24.00
14-12	6.9832	56.5	47.2	755.89	755.70	0.19	24.00
15-12	6.9354	56.5	47.3	752.75	752.51	0.24	24.00
16-12	7.2466	58.1	48.6	759.50	759.27	0.23	24.00
17-12	6.5680	55.8	47.1	753.42	753.23	0.19	24.00
18-12	6.6492	56.4	47.6	759.96	759.76	0.20	24.00
19-12	6.8890	57.7	48.5	754.22	754.01	0.21	24.00
20-12	6.3944	55.8	47.4	760.44	760.13	0.31	24.00
Итого	204.9811	57.1	48.1	22666.13	22652.63'	13.50	719.82

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_tсмин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 720.00ч = 719.82ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.18ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Тнар [час]
21-12-20 00:00	2393.3675	330615.35	329759.20	9594.92
21-11-20 00:00	2188.3864	307949.22	307106.57	8875.10
Итого	204.9811	22666.13	22652.63'	719.82

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тсбш = 720.00ч

