

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 21 г.

Название потребителя ООО "И.С.С. Инженерно-автоматизация" Адрес потребителя №3 Восточной д 7 Телефон _____
Ответственное лицо _____

Вычислитель TC-201-0-2-1-1 Сер.ном. 120114 Расход под 0,064..32,000 м3/ч Ду 50 мм
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00 Расход обр 0,064..32,000 м3/ч Ду 50 мм
Расход п ротор 10,000 л/мин Ду 20 мм

10

12

22

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Tнар [час]
21-04	-	>	-	-	-	-	-	R 0,00
22-04	-	>	-	-	-	-	-	0,00
23-04	-	>	-	-	-	-	-	0,00
24-04	-	>	-	-	-	-	-	0,00
25-04	-	>	-	-	-	-	-	0,00
26-04	-	>	-	-	-	-	-	0,00
27-04	-	>	-	-	-	-	-	0,00
28-04	-	>	-	-	-	-	-	0,00
29-04	-	>	-	-	-	-	-	0,00
30-04	-	>	-	-	-	-	-	0,00
01-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
02-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
03-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
04-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
05-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
06-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
07-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
08-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
09-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
10-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
11-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
12-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
13-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
14-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
15-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
16-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
17-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
18-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
19-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
20-05	-	>	-	-	-	-	-	0,00
Итого	0,000*	-	-	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00

Расчет по среднестатистическому расходу, зафиксированному ранее за период работоспособности сиб. 2020-дек. 2020
в количестве 89,056 Гкал

Tотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_tмин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
720,00ч = 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 1,42ч + 718,58ч

T/C Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Tнар [час]
21-05-21 00:00	10736,05410	468083,232	467674,541	24,53	67251,56
21-04-21 00:00	10736,05410	468083,232	467674,541	24,53	67251,56
Итого	0,000*	0,00*	0,00*	0,00	0,00

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Tсбд = 720,00ч