

РЕСУРЧНЫЯ ПРАТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГІІ
І ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 20 г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО «ЗК-СДА»
Воскресенск д. 7.

Абонент
Телефон

Вычислитель ТС-201-0-2-1-1 Сер.ном. 120114
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.064..32.000 м³/ч Ду 50 мм
Расход обр 0.064..32.000 м³/ч Ду 50 мм
Расход п вотор 10.000 л/мин Ду 20 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Тнар [час]
21-11	5.45105	79.0	49.0	181.794	182.098	0.00	-0.313 0.005	24.00
22-11	5.86583	79.4	49.8	198.299	198.836	0.00	-0.537 0.000	24.00
23-11	5.45413	79.0	49.4	183.714	184.314	0.00	-0.600 0.000	24.00
24-11	5.02896	77.8	48.9	174.099	174.523	0.00	-0.428 0.004	24.00
25-11	5.18567	79.1	48.6	170.037	170.466	0.00	-0.439 0.010	24.00
26-11	5.28439	80.5	48.6	165.778	166.318	0.00	-0.540 0.000	24.00
27-11	4.98622	78.8	48.6	164.867	165.345	0.00	-0.489 0.011	24.00
28-11	5.13519	78.5	48.7	172.149	172.798	0.00	-0.649 0.000	24.00
29-11	5.09725	79.0	48.4	166.479	167.193	0.00	-0.715 0.001	24.00
30-11	4.86896	79.1	48.1	157.060	157.836	0.00	-0.776 0.000	24.00
01-12	5.16935	78.7	48.6	172.107	172.837	0.00	-0.731 0.001	24.00
02-12	5.79901	78.2	49.7	203.569	204.780	0.00	-1.211 0.000	24.00
03-12	6.43770	77.6	51.3	244.877	247.001	0.00	-2.124 0.000	24.00
04-12	6.33114	78.0	50.9	233.940	235.832	0.00	-1.892 0.000	24.00
05-12	6.37339	77.8	51.0	238.163	240.078	0.00	-1.915 0.000	24.00
06-12	7.09259	77.6	52.4	281.334	284.038	0.00	-2.704 0.000	24.00
07-12	3.48276	74.8	54.2	169.262	170.903	0.00	-1.641 0.000	11.89
08-12	-	-	-	-	-	-	-	0.00
09-12	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10-12	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11-12	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12-12	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13-12	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14-12	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15-12	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16-12	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17-12	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18-12	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19-12	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20-12	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Итого	93.044*	78.4*	50.0*	3277.53*	3295.20*	0.00	-17.70 0.04	395.89

Работы в здании
квартала по
картотеке
-2016-2017-2018
395,89 - 93,044
420,00 - 169,218
⇒ поск. на 31.12.2020
10819,2244

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t_сминн + Тэл.пит + Тпроч.ав.
720.00ч = 395.89ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 324.11ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Тнар [час]
21-12-20 00:00	10736.05303	468083.125	467674.434	24.53	67251.55
21-11-20 00:00	10643.00944	464805.597	464379.238	24.53	66855.66
Итого	93.044*	3277.53*	3295.20*	0.00	395.89

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Табл = 720.00ч