

Город

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 21 г.

Название потребителя В. Введенское ЛБ Абонент _____
 Адрес потребителя _____ Телефон _____
 Ответственное лицо ООО "СК-СТН"

Вычислитель ТС-0201-0-3-1-1-0-E2 Сер.ном. 181126 Расход под 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм
 Расход п ротар 10.000 л/мм Ду 32 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	tотр [°C]	Tнар [час]
21-03	30.0093	74.9	55.8	1639.52	1638.75	0.00	0.77	26.9	24.00
22-03	26.6281	74.9	52.9	1225.16	1224.61	0.00	0.55	26.6	24.00
23-03	28.0034	74.9	54.7	1411.20	1410.60	0.00	0.60	25.8	24.00
24-03	26.2543	75.7	53.8	1426.34	1425.42	0.00	0.92	25.7	23.98
25-03	21.5953	74.8	49.1	877.07	876.41	0.00	0.66	26.5	24.00
26-03	21.5926	74.8	48.6	864.73	864.09	0.00	0.64	26.3	24.00
27-03	20.7239	74.8	47.7	779.55	778.97	0.00	0.58	26.5	24.00
28-03	22.4264	73.7	49.6	981.21	980.42	0.00	0.79	26.4	23.10
29-03	20.9855	74.8	48.5	825.59	824.94	0.00	0.65	26.7	24.00
30-03	22.0105	74.8	48.4	855.16	854.52	0.00	0.64	28.0	24.00
31-03	21.3861	74.6	47.6	796.43	795.83	0.00	0.60	29.2	23.96
01-04	18.9167	74.6	46.3	669.25	668.67	0.00	0.58	28.2	24.00
02-04	21.5528	74.7	48.8	842.69	841.86	0.00	0.83	26.7	24.00
03-04	22.5920	74.8	48.7	907.31	906.53	0.00	0.78	26.4	24.00
04-04	22.1328	74.8	48.3	857.67	857.04	0.00	0.63	26.2	24.00
05-04	20.9172	74.7	48.2	810.06	809.42	0.00	0.64	27.8	24.00
06-04	20.0259	74.7	47.4	750.62	750.02	0.00	0.60	27.8	24.00
07-04	19.2995	74.6	46.8	696.84	696.36	0.00	0.48	27.6	23.96
08-04	23.1344	74.7	49.5	920.41	919.94	0.00	0.47	26.8	24.00
09-04	21.5420	74.8	49.1	875.29	874.82	0.00	0.47	27.7	24.00
10-04	19.8278	74.8	47.3	743.64	743.30	0.00	0.34	28.2	24.00
11-04	18.3258	74.9	45.7	633.66	633.37	0.00	0.29	28.4	24.00
12-04	17.6869	74.8	46.3	624.80	624.50	0.00	0.30	28.4	24.00
13-04	16.1027	74.9	45.5	547.53	547.26	0.00	0.27	29.6	24.00
14-04	15.1731	74.8	45.7	522.18	521.77	0.00	0.41	30.7	23.96
15-04	14.7491	74.8	46.0	512.22	511.67	0.00	0.55	29.9	24.00
16-04	14.7467	74.8	46.4	519.63	519.07	0.00	0.56	29.9	24.00
17-04	15.0737	74.8	45.6	516.31	515.73	0.00	0.58	29.9	24.00
18-04	15.4080	74.8	46.3	540.50	539.91	0.00	0.59	29.3	24.00
19-04	15.6412	74.8	46.1	544.58	543.96	0.00	0.62	29.1	24.00
20-04	16.5702	74.8	46.8	590.58	589.96	0.00	0.62	28.2	24.00
Итого	631.0339	74.8	48.4	25307.73	25289.72'	0.00	18.01	27.8	742.96

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t_кмин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 742.96ч + 0.99ч + 0.00ч + 0.02ч + 0.00ч + 0.03ч

T/C Теплосеть нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Tнар [час]
21-04-21 00:00	17340.6872	867468.20	865106.65	17.78	22049.91
21-03-21 00:00	16709.6533	842160.47	839816.93	17.78	21306.95
Итого	631.0339	25307.73	25289.72'	0.00	742.96

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тотщ = 744.00ч

21-04-21 Подпись _____