

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 21 г.

Город

Название потребителя Введенское ЛБ Абонент _____
 Адрес потребителя _____ Телефон _____
 Ответственное лицо ООО "УК-Специмавтомастеро"

Вычислитель ТС-0201-0-3-1-1-0-E2 Сер.ном. 181126 Расход под 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм
 Расход п ротар 10.000 л/мин Ду 32 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	tотр [°C]	Tнар [час]
21-02	36.3884	76.1	59.6	2204.17	2201.31	0.00		2.86	23.9
22-02	37.3608	78.8	60.0 <	2047.83 <	2044.04	0.00		3.79	24.4
23-02	43.9942	86.1	65.8	2168.14	2166.07	0.00		2.07	23.0
24-02	41.4014	83.1	63.9 <	2154.09 <	2153.20	0.00		0.89	24.2 R
25-02	33.0301	76.3	56.3	1743.22	1742.16	0.00		1.06	25.3
26-02	23.7958	74.7	48.1	901.11	899.91	0.00		1.20	25.6
27-02	25.9682	74.8	50.5	1071.34	1070.72	0.00		0.62	25.4
28-02	26.8758	74.8	51.3	1153.54	1153.08	0.00		0.46	26.0 R
01-03	26.4910	74.9	52.1	1170.64	1170.20	0.00		0.44	25.6
02-03	24.0371	74.7	49.6	964.71	964.22	0.00		0.49	25.3
03-03	27.3159	74.8	52.9 <	1313.50 <	1312.78	0.00		0.72	25.1
04-03	26.5199	74.9	51.8	1155.07	1154.43	0.00		0.64	25.2
05-03	31.2774	75.0	57.4	1843.09	1842.01	0.00		1.08	25.1
06-03	34.2667	76.7	60.9	2169.06	2167.44	0.00		1.62	25.2
07-03	33.4371	75.5	60.2	2182.04	2180.37	0.00		1.67	27.3
08-03	33.6698	75.5	60.3	2209.52	2207.85	0.00		1.67	24.9
09-03	36.4360	78.7	62.0	2177.44	2174.87	0.00		2.57	23.0
10-03	40.8801	83.5	64.6 <	2155.50 <	2153.50	0.00		2.00	21.4
11-03	40.7307	83.6	64.7	2159.90	2157.42	0.00		2.48	21.4
12-03	37.4079	79.3	62.1	2176.70	2174.25	0.00		2.45	23.4
13-03	35.5556	75.4	59.4	2215.73	2213.34	0.00		2.39	25.2
14-03	30.7614	75.0	54.0	1510.71	1509.24	0.00		1.47	26.5
15-03	26.0506	74.8	50.6	1082.03	1081.15	0.00		0.88	27.1
16-03	25.6019	74.8	50.8	1067.08	1066.28	0.00		0.80	26.2
17-03	25.7635	74.7	51.4 <	1118.60 <	1117.81	0.00		0.79	26.1
18-03	26.1551	74.9	52.0	1156.90	1156.38	0.00		0.52	26.1
19-03	27.0063	74.9	52.9	1241.24	1240.67	0.00		0.57	25.8
20-03	29.2234	74.9	55.2	1596.69	1595.85	0.00		0.84	25.4
Итого	887.4021	76.9	56.5	46109.59	46070.55'	0.00		39.04	25.0

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_т_мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 672.00ч = 671.82ч + 0.14ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.04ч

Т/С Теплосеть нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Tнар [час]
21-03-21 00:00	16709.6533	842160.47	839816.93	17.78	21306.95
21-02-21 00:00	15822.2512	796050.88	793746.38	17.78	20635.13
Итого	887.4021	46109.59	46070.55'	0.00	671.82

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Табл = 672.00ч

Handwritten signature

Handwritten signature