

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 22 г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО "СК-Специализированная"
Введенское 15
Исполнит

Телефон паркובה

Расход под 0.200.50.000 м3/ч Ду 80 мм

Идентификатор ТС-0300-0-6-3-1-0-E2 Сер.ном. 181127
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобг [°C]	Gпод [тонн]	Tвас [час]
21-01	0.06303	60.6	51.2<	6.793	1.66
22-01	0.02299	60.7	51.2<	2.433	0.43
23-01	0.05812	60.4	51.1<	6.272	1.39
24-01	0.03338	61.0	51.4<	3.478	0.89
25-01	0.01894	62.2	52.2>	1.857	0.54
26-01	0.06295	61.0	51.3<	6.945	1.70
27-01	0.06054	61.2	51.6<	6.322	1.69
28-01	0.08449	61.0	51.3<	8.752	1.79
29-01	0.08214	60.6	51.1<	8.697	1.92
30-01	0.11910	60.6	51.2<	12.566	2.36
31-01	0.14547	59.1	50.4<	16.779	3.05
01-02	0.03780	58.0	49.6<	4.632	0.80
02-02	0.04983	60.6	51.4<	5.537	1.13
03-02	0.13737	61.9	52.2<	14.144 R	3.01
04-02	0.11286	62.0	52.3<	11.661	2.41
05-02	0.07428	61.5	51.9<	7.821	1.51
06-02	0.04485	61.6	52.0<	4.565	1.10
07-02	0.05216	57.6	49.3<	6.186	1.34
08-02	0.05198	54.8	47.3<	7.185	1.20
09-02	0.07989	55.5	47.8<	10.168	1.78
10-02	0.08390	54.4	47.1<	11.980	1.79
11-02 T	0.08970	47.5	46.2<	13.305	2.03
12-02 T	-	31.2	48.2<	-	0.00
13-02 T	-	31.2	48.4<	-	0.00
14-02 T	-	30.5	48.2<	-	0.00
15-02 T	-	29.9	47.7<	-	0.00
16-02 T	-	31.3	49.4<	-	0.00
17-02 T	-	31.2	46.8<	-	0.00
18-02 T	-	30.4	45.1<	-	0.00
19-02 T	-	30.8	46.5<	-	0.00
20-02 T	-	30.4	45.6<	-	0.00
Итого	1.56953	51.0	49.6	178.118	35.52

$T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t_{мин}} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}$
 $744.00ч = 35.52ч + 662.80ч + 0.00ч + 41.37ч + 0.00ч + 4.31ч$

Расшифровка ошибок:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррект. часов
- (#) электропитание

T/C Вентиляция нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-02-22 00:00	217.70982	17360.594	1859.15
21-01-22 00:00	216.14029	17182.476	1823.63
Итого	1.36953	178.118	35.52

Tобщ = 744.00ч