

МЕЖУНЧЕНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 22 г.

$V_{\text{тепл}} = 1150 \text{ м}^3$

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

Введенское 15
ООО ЧК-Григорьевское

Абонент
Телефон

Вычислитель ТС-0201-0-3-1-1-0-E2 Сер.ном. 181126
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм
Расход обр 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм
Расход л готов 10.000 л/мин Ду 32 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вл [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	tотгр [°C]	Tнар [час]
21-07	6.4885	74.1	50.5	274.02	273.32	0.00	0.20	30.0	24.00
22-07	6.4428	74.1	50.4	271.15	270.94	0.00	0.21	30.9	24.00
23-07	6.5663	74.2	49.9	270.99	270.78	0.00	0.21	31.4	24.00
24-07	6.6621	74.2	49.8	273.19	272.97	0.00	0.22	31.7	24.00
25-07	5.4979	67.3	49.9	548.66	548.21	0.00	0.45	31.1	22.65
26-07	5.0837	60.9	44.3	248.08	247.90	0.00	0.18	30.2	16.12
27-07	6.6806	74.3	51.2	288.85	288.62	0.00	0.21	31.6	24.00
28-07	6.5763	74.3	52.4	299.69	299.48	0.00	0.21	31.7	24.00
29-07	6.5007	74.3	52.5	298.31	298.09	0.00	0.22	30.7	24.00
30-07	6.7446	74.3	52.1	303.56	303.35	0.00	0.21	31.1	24.00
31-07	6.9627	74.3	51.1	299.65	299.43	0.00	0.22	31.3	24.00
01-08	2.8192	58.5	48.5	151.53	151.43	0.00	0.10	30.5	11.14
02-08	-	32.9	31.8	-	-	-	-	27.5	0.00
03-08	-	27.5	27.1	-	-	-	-	26.0	0.00
04-08	-	25.7	25.6	-	-	-	-	25.2	0.00
05-08	-	24.7	24.7	-	-	-	-	24.6	0.00
06-08	-	24.1	24.1	-	-	-	-	24.1	0.00
07-08	-	23.7	23.6	-	-	-	-	23.8	0.00
08-08	-	23.0	23.0	-	-	-	-	23.1	0.00
09-08	-	22.5	22.5	-	-	-	-	22.7	0.00
10-08	-	22.1	22.1	-	-	-	-	22.4	0.00
11-08	-	21.9	21.9	-	-	-	-	22.2	0.00
12-08	-	21.7	21.7	-	-	-	-	22.0	0.00
13-08	-	21.6	21.6	-	-	-	-	21.9	0.00
14-08	-	21.5	21.5	-	-	-	-	21.9	0.00
15-08	4.5768	50.9	36.4	171.60	171.43	0.00	0.17	24.4	12.84
16-08	6.2720	74.3	53.4	298.93	298.68	0.00	0.25	28.7	24.00
17-08	6.2199	74.3	52.7	287.78	287.50	0.00	0.28	30.1	24.00
18-08	6.0992	74.1	52.2	284.41	284.16	0.00	0.25	30.7	23.73
19-08	6.0574	74.2	52.6	280.37	280.11	0.00	0.26	31.2	24.00
20-08	6.2230	74.2	51.9	280.46	280.22	0.00	0.24	31.2	24.00
Итого	108.4737	51.3	39.2	5131.21	5127.12	0.00	4.09	27.7	398.48

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t(мин) + Tэл.пит + Tпроч.ав.
744.00ч = 398.48ч + 335.61ч + 0.00ч + 9.87ч + 0.00ч + 0.00ч

Расшифровка ошибок:

Т/С Теплосеть нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вл [тонн]	Tнар [час]
21-08-22 00:00	25398.8424	1254654.33	1231987.44	17.78	32864.83
21-07-22 00:00	25290.3687	1249733.12	1246840.32	17.78	32466.35
Итого	108.4737	5131.21	5127.12	0.00	398.48

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррект. часов
- (#) электропитание

Тотал = 744.00ч

25-08-22 Подпись

ХВС - 100448

ГВС - 038536