

**ПЕЧАТНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОТВОРОМ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОИЩИТЕЛЯ ЗА 10 мес 21 г.**

Название потребителя: ООО "УК-ВПА" Абонент: _____
 Адрес потребителя: кв.1 Введенское 1Б Телефон: _____
 Ответственное лицо: _____

Вычислитель: ТС-0201-0-3-1-1-0-ЕЭ Сер.нож. 181126 Расход под: 0,64, 150,00 м3/ч Ду 150 мм
 Отчетное число месяца: 24 Отчетная время: 00:00 Расход обр: 0,64, 150,00 м3/ч Ду 150 мм
 Расход г: патр 30,000 л/мм Ду 32 мм

Дата	Отеп [Гкал]	Тпод [°C]	Тобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Сокр [°C]	Тнар [час]
21-10	17,2026	74,7	44,5	575,02	574,57	0,00	0,35	30,8	24,00
22-10	16,6007	74,6	44,6	551,61	551,28	0,00	0,33	30,8	24,00
23-10	19,0414	74,7	44,8	639,06	638,66	0,00	0,40	31,0	24,00
24-10	23,8760	74,8	48,4	906,94	906,32	0,00	0,62	27,0	24,00
25-10	26,0443	74,9	51,7	1160,91	1159,88	0,00	1,03	26,2	24,00
26-10	22,4517	74,9	48,7	906,58	905,88	0,00	0,70	28,3	24,00
27-10	21,1074	74,7	46,6	754,57	754,17	0,00	0,40	29,8	23,99
28-10	18,2550	74,7	45,4	627,58	627,23	0,00	0,35	27,0	24,00
29-10	18,6505	74,7	44,3	613,45	613,14	0,00	0,31	29,4	24,00
30-10	17,7894	74,7	43,8	577,38	577,06	0,00	0,32	30,1	24,00
31-10	19,5467	74,7	44,5	648,31	648,45	0,00	0,36	29,5	24,00
01-11	21,9120	74,6	46,5	776,05	775,59	0,00	0,46	27,1	24,00
02-11	23,7908	74,9	48,6	926,17	925,50	0,00	0,67	25,7	24,00
03-11	20,7049	74,7	46,1	730,58	730,15	0,00	0,43	26,4	24,00
04-11	17,4437	74,6	44,1	571,57	571,24	0,00	0,33	27,6	24,00
05-11	17,2756	74,7	44,5	574,77	574,46	0,00	0,31	28,2	24,00
06-11	17,7361	74,6	44,5	586,15	585,83	0,00	0,32	28,0	24,00
07-11	20,4925	74,7	45,2	697,08	696,69	0,00	0,39	27,0	24,00
08-11	19,5324	74,7	45,6	681,52	681,15	0,00	0,37	28,0	24,00
09-11	26,6594	74,9	51,9	1170,04	1168,97	0,00	1,07	24,0	24,00
10-11	28,0487	74,8	54,2	1393,37	1391,98	0,00	1,39	24,8	24,00
11-11	26,2659	74,9	51,7	1145,35	1144,58	0,00	0,57	25,7	24,00
12-11	24,5233	74,9	50,6	1021,60	1020,76	0,00	0,84	25,2	24,00
13-11	23,2062	74,9	48,4	878,41	877,79	0,00	0,62	24,8	24,00
14-11	25,9313	74,9	50,3	1051,27	1050,44	0,00	0,83	25,7	24,00
15-11	27,2924	75,0	52,9	1238,62	1237,51	0,00	1,11	24,8	24,00
16-11	28,9962	74,8	54,7	1480,00	1477,41	0,00	2,59	24,9	24,00
17-11	28,7494	75,0	54,7	1445,74	1444,41	0,00	1,33	24,9	24,00
18-11	28,7672	75,0	55,0	1444,21	1442,86	0,00	1,35	25,1	24,00
19-11	25,3638	74,9	51,2	1081,68	1080,70	0,00	0,98	25,9	24,00
20-11	24,8525	74,8	50,2	1011,47	1010,53	0,00	0,94	24,6	24,00
Итого	698,3102	74,8	48,4	27867,76	27845,29	0,00	22,47	27,1	743,99

Тотч.лер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_тмин + Tэл.пит + Тпроч.ав.
 744,00ч = 743,99ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,01ч

Расшифровка ошибок:
 () параметр < min
 () параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (E) электронстание

Т/С Теплосеть нарастающим итогом	Отеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Тнар [час]
21-11-21 00:00	19736,6731	984635,38	982196,06	17,78	26608,04
21-10-21 00:00	19058,3629	936787,62	934350,77	17,78	25924,05
Итого	698,3102	27867,76	27845,29	0,00	743,99

Табл = 744,00ч

22-11-21 Подпись

(Handwritten signatures and marks)