МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 10 мес 23 г.

Название потребителя ООО УК-Стройпромавтоматике
Адрес потребителя Нахабинское шоссе д1 корп 3
Ответственное лицо

Абонент
Телефон

Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 100 мм

Вычислитель ТС-300-0-6-3-Е2 Сер.ном. 151581
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Тнар [час]
21-10	14.8660	52.8	44.8	1856.97	24.00
22-10	15.2214	53.6	45.4	1856.85	24.00
23-10	13.0807	50.0	43.0	1862.21	24.00
24-10	15.4247	53.9	45.6	1845.31	24.00
25-10	16.6712	56.1	46.9	1828.67	24.00
26-10	17.0566	56.4	47.1	1826.35	24.00
27-10	17.9486	57.9	48.1	1827.75	24.00
28-10	16.9560	56.7	47.4	1831.31	24.00
29-10	16.6955	56.3	47.2	1837.39	24.00
30-10	15.1702	53.8	45.5	1824.41	24.00
31-10	9.4538	43.6	38.4	1829.50	24.00
01-11	8.8430	42.9	38.0	1826.49	24.00
02-11	10.2693	45.3	39.7	1828.12	24.00
03-11	13.3630	50.9	43.6	1824.29	24.00
04-11	13.0739	50.5	43.3	1827.12	24.00
05-11	9.0488	43.4	38.5	1825.45	24.00
06-11	8.6406	42.7	37.9	1828.36	24.00
07-11	8.5426	42.4	37.7	1823.97	24.00
08-11	9.1907	43.3	38.3	1828.37	24.00
09-11	10.3574	45.6	39.9	1825.65	24.00
10-11	10.7663	46.3	40.4	1827.48	24.00
11-11	11.0194	46.7	40.6	1824.83	24.00
12-11	11.4455	47.6	41.3	1827.46	24.00
13-11	12.5029	49.0	42.2	1823.35	24.00
14-11	13.5300	51.1	43.6	1828.07	24.00
15-11	14.1836	52.3	44.5	1823.92	24.00
16-11	15.9896	55.3	46.5	1826.84	24.00
17-11	18.4168	59.3	49.2	1821.63	24.00
18-11	18.1604	58.5	48.6	1830.16	24.00
19-11	18.9050	58.5	48.1	1831.90	24.00
20-11	19.4322	59.3	48.7	1834.02	24.00
Итого	424.2257	51.0'	43.5'	56764.20	744.00

$T_{отч.пер.}$ = Тнар + $T_{мин}$ + $T_{макс}$ + $T_{delta\_t<мин}$ + Тэл.пит + Тпроч.ав.
744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Корпус 3 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Тнар [час]
21-11-23 00:00	20745.2532	2423744.60	33571.56
21-10-23 00:00	20321.0275	2366980.40	32827.56
Итого	424.2257	56764.20	744.00

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц.часов
(#) электропитание

Тобщ = 744.00ч

Обновление 2.49 27-11-18 19ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(H1-H2)

21-11-23 Подпись