

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 24 г.

Название потребителя ООО УК - Стрелитинская автостанция Абонент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя ул Фрунзе 9 29 Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Вычислитель ТС-400-0-4-2 Сер.ном. 153085 Расход под 0.240.60.000 м3/ч Ду 80 мм  
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.240.60.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Tнар [час]
21-02	8.79732	64.9	56.7	1065.703	1064.669	0.000	1.034
22-02	8.16993	62.8	55.2	1071.016	1070.214	0.000	0.802
23-02	7.98392	62.1	54.7	1075.191	1074.519	0.000	0.672
24-02	8.03699	62.5	55.0	1074.208	1073.769	0.000	0.439
25-02	7.93141	62.1	54.7	1071.312	1070.915	0.000	0.397
26-02	7.91664	62.2	54.8	1068.082	1067.667	0.000	0.415
27-02	7.95896	62.6	55.2	1067.607	1066.964	0.000	0.643
28-02	7.73268	62.1	54.8	1073.697	1072.896	0.000	0.801
29-02	7.62756	61.7	54.7	1078.358	1077.596	0.000	0.762
01-03	7.62312	62.1	55.0	1081.271	1080.361	0.000	0.910
02-03	7.48656	61.6	54.7	1079.134	1078.063	0.000	1.071
03-03	7.45908	61.8	54.8	1070.579	1069.216	0.000	1.363
04-03	7.45642	62.2	55.2	1063.870	1062.107	0.000	1.763
05-03 T	6.91953	59.9	53.1	1016.251	1014.671	0.000	1.580
06-03	7.97927	62.7	55.5	1107.394	1105.416	0.000	1.978
07-03	8.36138	64.3	56.8	1116.754	1113.294	0.000	3.460
08-03	8.36847	64.5	57.0	1120.491	1116.545	0.000	3.946
09-03	7.99907	63.4	56.2	1121.733	1117.962	0.000	3.771
10-03	8.12320	63.8	56.5	1112.890	1108.919	0.000	3.971
11-03	8.22489	63.9	56.5	1112.456	1108.435	0.000	4.021
12-03	8.03262	64.1	56.9	1116.738	1112.766	0.000	3.972
13-03	7.83070	63.3	56.3	1109.068	1105.159	0.000	3.909
14-03	7.31373	61.8	55.3	1117.362	1113.596	0.000	3.766
15-03	5.69933	54.6	49.5	1125.844	1121.964	0.000	3.880
16-03	5.12526	51.7	47.1	1131.300	1127.533	0.000	3.767 #
17-03 T	5.05934	51.0	46.4	1092.030	1088.364	0.000	3.666
18-03	5.32415	51.8	47.1	1128.050	1124.317	0.000	3.733
19-03	5.41048	51.9	47.1	1122.140	1118.431	0.000	3.709
20-03	5.49950	52.6	47.7	1118.314	1114.526	0.000	3.788
Итого	213.45151	60.4'	53.7'	31708.843	31640.854'	67.989	695.55

T<sub>отч.пер.</sub> = T<sub>нар</sub> + T<sub>мин</sub> + T<sub>макс</sub> + T<sub>delta\_t<мин</sub> + T<sub>эл.пит</sub> + T<sub>проч.ав.</sub>  
 696.00ч = 695.55ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.44ч + 1.09ч + 0.00ч

T/C Отопл.+Вент нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Tнар [час]
21-03-24 00:00	11507.40507	1555683.759	1552850.926	44078.53
21-02-24 00:00	11293.95356	1523974.916	1521210.072	43382.98
Итого	213.45151	31708.843	31640.854'	695.55

- Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

T<sub>отч.</sub> = 696.00ч

Обновление 2.53 17-11-18 10ч HC-H-2.49 / HC-A-2.48 O=61(H1-H2)

21-03-24 Подпись 