

АДРЕС: Чехова д 11 А  
 ОРГАНИЗАЦИЯ: \_\_\_\_\_  
 ТИП ТСЧ: МАГИКА

НОМЕР АБОНЕНТА: 000 И-Стебурское автостанция  
 НОМЕР ТСЧ: ЕТ905047

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 канальная  
 за период с 21/02/24 по 20/03/24

ДАТА	ЭНЕРГИЯ	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ	Утечка	Подмес	КОД ОШИБКИ
	Е, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.	Тр, час	М1-М2 тонн	М2-М1 тонн	
21/02	1.719	278.917	278.905	65.23	59.06	6.17	--	--	--	24.00	0.015	0.003	--
22/02	1.589	283.925	283.888	63.20	57.60	5.60	--	--	--	24.00	0.037	0.000	--
23/02	1.536	286.056	285.999	62.43	57.05	5.38	--	--	--	24.00	0.057	0.000	--
24/02	1.548	286.779	286.728	62.83	57.42	5.41	--	--	--	24.00	0.052	0.000	--
25/02	1.518	284.615	284.571	62.46	57.12	5.34	--	--	--	24.00	0.045	0.000	--
26/02	1.383	262.092	262.057	62.51	57.21	5.29	--	--	--	24.00	0.036	0.000	8
27/02	1.501	282.135	282.100	62.92	57.59	5.33	--	--	--	22.42	0.035	0.000	--
28/02	1.464	285.495	285.451	62.38	57.24	5.14	--	--	--	24.00	0.044	0.000	--
29/02	1.438	288.608	288.563	62.03	57.03	4.99	--	--	--	24.00	0.045	0.000	--
01/03	1.447	291.056	291.016	62.39	57.41	4.98	--	--	--	24.00	0.040	0.000	--
02/03	1.415	292.366	292.302	61.93	57.08	4.85	--	--	--	24.00	0.064	0.000	--
03/03	1.415	288.547	288.473	62.07	57.15	4.92	--	--	--	24.00	0.074	0.000	--
04/03	1.430	285.462	285.409	62.51	57.49	5.02	--	--	--	24.00	0.052	0.000	--
05/03	1.344	294.687	294.588	59.99	55.45	4.54	--	--	--	24.00	0.099	0.000	3
06/03	1.531	307.116	306.998	62.92	57.93	4.99	--	--	--	23.80	0.118	0.000	--
07/03	1.613	311.096	310.969	64.58	59.38	5.19	--	--	--	24.00	0.127	0.000	--
08/03	1.604	312.843	312.736	64.83	59.70	5.13	--	--	--	24.00	0.107	0.000	--
09/03	1.529	313.249	313.145	63.73	58.84	4.89	--	--	--	24.00	0.105	0.000	--
10/03	1.553	308.136	308.015	64.06	59.01	5.05	--	--	--	24.00	0.121	0.000	--
11/03	1.529	306.258	306.138	64.23	59.23	5.00	--	--	--	24.00	0.121	0.000	--
12/03	1.476	310.834	310.696	64.42	59.67	4.75	--	--	--	24.00	0.138	0.000	--
13/03	1.425	305.680	305.537	63.64	58.97	4.67	--	--	--	24.00	0.142	0.000	--
14/03	1.331	309.662	309.519	62.24	57.94	4.31	--	--	--	24.00	0.143	0.000	--
15/03	1.039	310.919	310.741	54.97	51.62	3.35	--	--	--	24.00	0.178	0.000	--
16/03	0.951	315.075	314.856	51.90	48.88	3.02	--	--	--	24.00	0.218	0.000	--
17/03	0.913	292.852	292.704	50.73	47.97	2.76	--	--	--	24.00	0.149	0.002	3
18/03	0.985	312.829	312.701	52.07	48.92	3.15	--	--	--	22.93	0.128	0.000	--
19/03	1.009	311.243	311.090	52.13	48.89	3.25	--	--	--	24.00	0.153	0.000	--
20/03	1.005	309.090	308.969	52.87	49.61	3.26	--	--	--	24.00	0.121	0.000	--
Итого	40.237	8627.618	8624.858	60.83	56.15	4.68	--	--	--	693.15	2.767	0.005	--


	норма	G<Gmin	G>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
Т	693.15	0.00	0.00	1.27	1.58	696.00
Брасч.	40.237					

Дата распечатки: 21/03/24 13:54  
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Тр, час
			М1, т	М2, т	
Начало периода	21/02	3401.663	657338.174	658156.772	108633.2
Конец периода	20/03	3441.900	665965.802	666781.638	109326.4
РАЗНОСТЬ:		40.237	8627.627	8624.866	693.150

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
АБОНЕНТА:



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ: