

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 24 г.**

Название потребителя ООО Ук-Спейсавтоматика Абонент _____
 Адрес потребителя _____ Телефон _____
 Ответственное лицо Ветеранов г. Юрия Р
 Расход под 0.150.40.000 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140881
 Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-02	8.61532	62.7	53.0	881.726	24.00
22-02	7.29516	57.6	49.3	880.817	24.00
23-02	6.32066	53.7	46.6	881.563	24.00
24-02	5.61899	50.5	44.2	880.530	24.00
25-02	5.60419	50.3	44.0	880.466	24.00
26-02	6.27695	53.0	45.9	880.484	24.00
27-02	6.17732	52.8	45.9	893.588	24.00
28-02	5.95452	52.0	45.4	893.999	24.00
29-02	5.29998	49.4	43.5	895.998	24.00
01-03	4.94071	47.7	42.2	895.920	24.00
02-03	4.85162	47.3	41.9	896.325	24.00
03-03	5.45478	50.1	44.0	895.997	24.00
04-03	5.78783	51.5	45.0	894.167	23.90
05-03	6.43866	54.2	47.1	897.365	24.00
06-03	7.09859	56.9	48.9	893.611	24.00
07-03	7.91682	60.6	51.8	895.006	24.00
08-03	7.11918	57.5	49.6	895.175	24.00
09-03	6.55856	55.1	47.8	894.918	24.00
10-03	7.31075	58.2	50.0	893.691	24.00
11-03	7.52843	59.2	50.8	896.624	24.00
12-03	5.36935	49.7	43.7	894.487	24.00
13-03	6.66855	55.7	48.3	897.142	24.00
14-03	6.09048	54.2	47.3	884.747	24.00
15-03	5.16647	49.7	43.9	893.024	24.00
16-03	4.65295	47.4	42.2	893.278	24.00
17-03	4.80919	48.3	42.9	894.711	24.00
18-03	4.41084	46.2	41.3	893.118	24.00
19-03	4.64635	47.1	41.9	895.965	24.00
20-03	4.95051	48.5	42.9	894.807	24.00
Итого	174.93371	52.6'	45.9'	25859.249	695.90

Totч. пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + T_{delta_t мин} + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 696.00ч = 695.90ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.10ч + 0.00ч + 0.00ч

T/C Отопление 1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-03-24 00:00	12381.44870	1629530.002	47630.05
21-02-24 00:00	12206.51499	1603670.753	46934.15
Итого	174.93371	25859.249	695.90

Расшировка ошибок:
 () параметр (min
 () параметр) max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t (min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Tобщ = 696.00ч

