

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 24 г.**

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО ПК-Гидроавтоматика
Ветеранов 10 корп 1,2

Абонент
Телефон

строение 5

Расход под 0,100, 25,000 м3/ч Ду 50 мм

Вычислитель ТС-300-0-6-3 Сер.ном. 140882

Отчетное число месяца 22 Отчетное время 00:00

| Дата | Qтеп [Гкал] | tпод [°C] | tобр [°C] | Gпод [тонн] | Tнар [час] |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| 21-02 | 2,60556 | 57,6 | 50,0 | 343,319 | 24,00 |
| 22-02 | 2,46862 | 55,5 | 48,3 | 343,323 | 24,00 |
| 23-02 | 2,35761 | 53,9 | 47,0 | 343,546 | 24,00 |
| 24-02 | 2,31276 | 52,9 | 46,1 | 343,660 | 24,00 |
| 25-02 | 2,30103 | 52,8 | 46,1 | 343,890 | 24,00 |
| 26-02 | 2,14408 | 53,6 | 46,9 | 323,696 | 22,58 |
| 27-02 | - | 38,9 | 37,9 | - | 0,00 |
| 28-02 | - | 36,0 | 35,0 | - | 0,00 |
| 29-02 | - | 35,7 | 34,5 | - | 0,00 |
| 01-03 | - | 35,6 | 34,5 | - | 0,00 |
| 02-03 | - | 35,5 | 34,3 | - | 0,00 |
| 03-03 | - | 35,7 | 34,6 | - | 0,00 |
| 04-03 | - | 35,5 | 34,3 | - | 0,00 |
| 05-03 | - | 35,7 | 34,5 | - | 0,00 |
| 06-03 | - | 35,3 | 34,6 | - | 0,00 |
| 07-03 | - | 35,2 | 34,5 | - | 0,00 |
| 08-03 | - | 35,7 | 34,7 | - | 0,00 |
| 09-03 | - | 35,7 | 34,5 | - | 0,00 |
| 10-03 | - | 35,8 | 34,6 | - | 0,00 |
| 11-03 | - | 35,9 | 34,8 | - | 0,00 |
| 12-03 | - | 35,1 | 34,3 | - | 0,00 |
| 13-03 | - | 35,5 | 34,5 | - | 0,00 |
| 14-03 | - | 35,9 | 34,9 | - | 0,00 |
| 15-03 | - | 35,4 | 34,3 | - | 0,00 |
| 16-03 | - | 35,4 | 34,3 | - | 0,00 |
| 17-03 | - | 35,6 | 34,4 | - | 0,00 |
| 18-03 | - | 35,7 | 34,5 | - | 0,00 |
| 19-03 | - | 35,6 | 34,4 | - | 0,00 |
| 20-03 | - | 35,4 | 34,4 | - | 0,00 |
| Итого | 14,19966 | 54,4' | 47,5' | 2041,434 | 142,58 |

$$Q_{\text{отч. пер.}} = T_{\text{нар}} + T_{\text{мин}} + T_{\text{макс}} + T_{\text{delta_t(мин)}} + T_{\text{эл.пит}} + T_{\text{проч.ав.}}$$

$$696,004 = 142,584 + 553,414 + 0,004 + 0,004 + 0,004 + 0,014$$

Расшифровка ошибок:

| T/C Вентиляция/ нарастающим итогом | Qтеп [Гкал] | Gпод [тонн] | Tнар [час] |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 21-03-24 00:00 | 1886,07169 | 221238,425 | 14936,02 |
| 21-02-24 00:00 | 1871,87203 | 219196,991 | 14793,44 |
| Итого | 14,19966 | 2041,434 | 142,58 |

- () параметр (min
- () параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t (min
- (R) перезапуск
- (C) коррекц. часов
- (#) электропитание

Тотщ = 696,004

Обновление 2.49 05-06-14 164  ИС-М-2.49 / ИС-А-2.48 Q=81 (Н1-Н2)

21-03-24 Подпись _____