

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 24 г.**

Название потребителя ООО ТК - Восточные Энергетические Системы Акцент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя №5 Восточный ПТ Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 182634  
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0,40..100,00 м3/ч Ду 80 мм  
 Расход обр 0,40..100,00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	Tнар [час]
21-02	9.5387	64.1	53.0	861.99	859.68	0.00	2.31
22-02	8.8140	62.0	51.6	845.03	842.93	0.00	2.10
23-02	8.3442	60.5	50.8	861.48	859.06	0.00	2.42
24-02	7.8445	59.2	49.9	844.23	841.58	0.00	2.65
25-02	7.8236	59.0	49.9	862.25	859.64	0.00	2.61
26-02	8.2759	60.7	51.3	875.43	873.08	0.00	2.35 #
27-02	7.9239	60.0	50.5	844.46	841.87	0.00	2.59
итого	58.5648	60.8	51.0	5994.87	5977.84	0.00	17.03
28-02	7.6612	58.7	49.8	865.50	862.50	0.00	3.00
29-02	7.0005	56.6	48.4	846.54	843.08	0.00	3.46
01-03	6.5748	54.9	47.2	865.13	861.25	0.00	3.88
02-03	6.5923	54.9	47.1	846.44	842.75	0.00	3.69
03-03	7.3107	57.4	48.9	867.14	863.67	0.00	3.47
04-03	7.6171	58.8	49.8	847.24	843.91	0.00	3.33
05-03	7.9264	59.9	50.7	866.98	863.83	0.00	3.15
итого	50.6830	57.4	48.9	6004.97	5980.99	0.00	23.98
06-03	8.8254	63.0	52.6	846.90	844.48	0.00	2.42
07-03	8.9832	63.7	53.3	868.68	866.14	0.00	2.54
08-03	8.4399	61.8	51.9	847.83	845.06	0.00	2.77
09-03	8.2312	60.5	51.0	869.29	866.49	0.00	2.80
10-03	8.9503	63.0	52.4	848.43	845.96	0.00	2.47
11-03	8.6855	62.1	52.0	869.12	866.28	0.00	2.84
12-03	6.9174	55.5	47.3	847.23	843.58	0.00	3.65
итого	59.0329	61.4	51.5	5997.48	5977.99	0.00	19.49
13-03	7.8083	58.8	49.8	870.60	866.91	0.00	3.69
14-03	7.3670	57.3	48.8	869.39	865.57	0.00	3.82
15-03	6.4451	53.8	46.4	866.79	862.72	0.00	4.07
16-03	5.7739	51.3	44.5	850.93	846.45	0.00	4.48
17-03	6.3417	53.3	46.1	883.71	879.39	0.00	4.32
18-03	5.9922	52.1	45.1	855.53	851.25	0.00	4.28
19-03	6.3555	53.2	45.8	859.48	855.38	0.00	4.10 #
итого	46.0837	54.3	46.7	6056.43	6027.67	0.00	28.76
20-03	6.2103	52.7	45.5	855.90	851.95	0.00	3.95
Итого	220.5747	58.3	49.4	24909.65	24816.44	0.00	93.21

$T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta\_t\_мин} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}$   
 $696.00ч = 695.99ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.01ч$

T/C Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
21-03-24 00:00	7138.2336	850449.58	847333.20	25078.04
21-02-24 00:00	6917.6589	825539.93	822516.76	24382.05
Итого	220.5747	24909.65	24816.44	695.99

- Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электронная

Тобщ = 696.00ч

