

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 24 г.

Название потребителя ООО ТК-Специализация Абонент _____
 Адрес потребителя №5 Восточный д 12 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 181366 Расход под 0,40..100,00 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00 Расход обр 0,40..100,00 м3/ч Ду 80 мм

| Дата | Qтеп [Гкал] | tпод [°C] | tобр [°C] | Впод [тонн] | Вобр [тонн] | Впод-Вобр [тонн] | Тнар [час] |
|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------------|------------|
| 21-02 | 9.1922 | 64.2 | 52.7 | 806.92 | 804.67 | 0.00 | 2.25 |
| 22-02 | 8.5395 | 62.1 | 51.3 | 791.67 | 789.53 | 0.00 | 2.14 |
| 23-02 | 8.1164 | 60.6 | 50.5 | 807.89 | 805.74 | 0.00 | 2.15 |
| 24-02 | 7.6838 | 59.3 | 49.5 | 791.05 | 788.90 | 0.00 | 2.15 |
| 25-02 | 7.6139 | 59.1 | 49.6 | 807.88 | 805.64 | 0.00 | 2.24 |
| 26-02 | 8.0576 | 60.8 | 51.0 | 821.93 | 819.67 | 0.00 | 2.26 |
| 27-02 | 7.7407 | 60.0 | 50.3 | 793.78 | 791.62 | 0.00 | 2.16 |
| 28-02 | 7.3903 | 58.8 | 49.6 | 810.22 | 808.02 | 0.00 | 2.20 |
| 29-02 | 6.8225 | 56.7 | 48.0 | 792.53 | 790.37 | 0.00 | 2.16 |
| 01-03 | 6.4372 | 54.9 | 47.0 | 809.85 | 807.56 | 0.00 | 2.29 |
| 02-03 | 6.4552 | 55.0 | 46.8 | 791.60 | 789.35 | 0.00 | 2.25 |
| 03-03 | 7.0781 | 57.4 | 48.7 | 810.28 | 807.98 | 0.00 | 2.30 |
| 04-03 | 7.4159 | 58.8 | 49.4 | 791.86 | 789.67 | 0.00 | 2.19 |
| 05-03 | 7.7648 | 59.9 | 50.3 | 811.73 | 809.49 | 0.00 | 2.24 |
| 06-03 | 8.6074 | 63.2 | 52.3 | 791.57 | 789.42 | 0.00 | 2.15 |
| 07-03 | 8.7238 | 63.8 | 52.9 | 809.74 | 807.65 | 0.00 | 2.09 |
| 08-03 | 8.1711 | 61.9 | 51.5 | 790.22 | 788.14 | 0.00 | 2.08 |
| 09-03 | 7.9291 | 60.6 | 50.8 | 810.20 | 807.97 | 0.00 | 2.23 |
| 10-03 | 8.5312 | 63.1 | 52.2 | 788.88 | 786.71 | 0.00 | 2.17 |
| 11-03 | 8.3054 | 62.0 | 51.7 | 809.62 | 807.40 | 0.00 | 2.22 |
| 12-03 | 6.6630 | 55.6 | 47.1 | 789.39 | 787.18 | 0.00 | 2.21 |
| 13-03 | 7.5156 | 58.9 | 49.6 | 810.88 | 808.54 | 0.00 | 2.34 |
| 14-03 | 7.0632 | 57.3 | 48.6 | 808.27 | 805.88 | 0.00 | 2.39 |
| 15-03 | 6.1272 | 53.8 | 46.2 | 805.46 | 803.07 | 0.00 | 2.39 |
| 16-03 | 5.5316 | 51.4 | 44.4 | 791.31 | 788.92 | 0.00 | 2.39 |
| 17-03 | 6.0606 | 53.3 | 45.9 | 822.18 | 819.87 | 0.00 | 2.31 |
| 18-03 | 5.7162 | 52.1 | 44.9 | 795.46 | 793.18 | 0.00 | 2.28 |
| 19-03 | 6.0619 | 53.3 | 45.7 < | 799.57 < | 797.25 | 0.00 | 2.32 # |
| 20-03 | 5.9298 | 52.8 | 45.4 | 795.28 | 792.87 | 0.00 | 2.41 |
| Итого | 213.2452 | 58.3 | 49.2 | 23257.22 | 23192.26' | 64.96 | 695.98 |

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + T_{delta_t<min} + Эл.пит + Тпроч.ав.
 696.00ч = 695.98ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.01ч + 0.00ч + 0.01ч

| Т/С Отопление нарастающим итогом | Qтеп [Гкал] | Впод [тонн] | Вобр [тонн] | Тнар [час] |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 21-03-24 00:00 | 6859.6241 | 701208.40 | 700251.02 | 25546.87 |
| 21-02-24 00:00 | 6646.3789 | 677951.18 | 677058.76 | 24850.89 |
| Итого | 213.2452 | 23257.22 | 23192.26' | 695.98 |

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Табл = 696.00ч