

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 24 г.

Название потребителя ООО УК-Стройпромавтоузел Абонент _____
 Адрес потребителя №3 Восточный д 16 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Расход под 0,64, 160,00 м3/ч Ду 150 мм

Вычислитель TC-0300-0-4-3-1-0-E2 Сер.ном. 202486
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобг [°C]	Впод [тонн]	Tнар [час]
21-02	22.8641	67.3	55.8	1989.18	24.00
22-02	21.0032	63.8	53.2	1987.62	24.00
23-02	19.1060	60.3	50.7	1989.28	24.00
24-02	18.0567	58.2	49.1	1985.78	24.00
25-02	18.6943	59.3	49.9	1988.01	24.00
26-02	19.2070	60.5	50.8	1985.44	24.00
27-02	18.7726	59.7	50.3	1990.68	24.00
28-02	18.3967	59.1	49.8	1989.14	24.00
29-02	17.3682	57.3	48.5	1990.37	24.00
01-03	16.3523	55.2	46.9	1987.18	24.00
02-03	16.7942	55.9	47.4	1989.97	24.00
03-03	17.6681	57.8	48.9	1986.09	24.00
04-03	18.0135	58.6	49.5	1990.01	24.00
05-03	19.1715	60.8	51.2	1987.49	24.00
06-03	20.4066	63.1	52.8	1990.34	24.00
07-03	20.7314	63.7	53.3	1989.03	24.00
08-03	20.4744	63.3	53.0	1992.03	24.00
09-03	19.9089	62.2	52.1	1988.32	24.00
10-03	20.8194	63.8	53.3	1990.84	24.00
11-03	20.6577	63.5	53.1	1988.53	24.00
12-03	17.7594	57.7	48.8	1992.84	24.00
13-03	18.6510	59.5	50.1	1990.94	24.00
14-03	17.9062	58.2	49.3	1993.61	24.00
15-03	16.6564	55.8	47.4	1992.44	24.00
16-03	15.7565	54.0	46.1	1997.36	24.00
17-03	16.3640	55.3	47.1	1991.10	24.00
18-03	16.2472	55.1	46.9	1994.25	24.00
19-03	16.8335	56.4	48.0	1990.49	24.00
20-03	15.9496	54.5	46.5	1995.78	24.00
Итого	536.5906	59.4	50.0	57714.14	696.00

$T_{\text{отч.пер.}} = T_{\text{нар}} + T_{\text{манс}} + T_{\text{delta_t<min}} + T_{\text{эл.пит}} + T_{\text{проч.ав.}}$
 $696.00ч = 696.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч$

T/C Отпол. под. нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Tнар [час]
21-03-24 00:00	10717.2533	1148766.37	13823.37
21-02-24 00:00	10180.6627	1091052.23	13127.37
Итого	536.5906	57714.14	696.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Tсбщ = 696.00ч

ВИС.Т.НС-М-2.87 / НС-А-2.87 CRC 43138 HcSet 2.55 09-03-23 18ч

G=61(H1-H2)

22-03-24 Подпись _____