

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 24 г.**

Название потребителя ООО ПК Стелпромавтомашины Адрес потребителя №3 Восточный д 26 Ответственный _____
 Адрес потребителя _____ Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Расход под 0,160, 40,000 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТСО300-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 182626
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Tнар [час]
21-02	7.05466	64.3	53.4	647.232	R 24.00
22-02	6.53522	X 62.3	52.0	636.036	23.99
23-02	6.19197	60.7	51.2	647.168	24.00
24-02	5.84717	59.4	50.2	635.851	24.00
25-02	5.80937	59.2	50.2	647.157	24.00
26-02	T 6.18471	60.9	51.5	659.122	23.99
27-02	5.91638	60.2	X 50.9	636.924	23.98
28-02	5.72885	59.0	50.1	649.286	24.00
29-02	5.22812	56.9	48.7	636.960	24.00
01-03	4.88693	X 55.1	X 47.5	648.147	23.97
02-03	4.86573	X 55.0	X 47.3	636.569	23.99
03-03	5.39539	57.6	49.2	649.632	24.00
04-03	5.60134	X 58.9	X 50.1	636.363	23.99
05-03	5.83629	X 60.1	X 51.0	649.105	23.99
06-03	6.50764	63.1	52.8	636.164	24.00
07-03	6.68230	64.0	53.7	649.870	24.00
08-03	6.24481	62.1	52.2	636.202	24.00
09-03	6.03401	60.6	51.3	650.406	24.00
10-03	6.49361	63.1	52.8	635.804	24.00
11-03	6.40479	62.5	X 52.6	649.714	23.99
12-03	5.06926	55.6	47.6	635.874	24.00
13-03	5.78025	59.1	50.1	650.687	24.00
14-03	5.48337	57.6	49.1	650.991	24.00
15-03	4.81399	54.1	46.7	650.168	24.00
16-03	4.30946	51.5	44.7	636.219	24.00
17-03	4.73290	X 53.5	46.4	663.080	23.99
18-03	4.47396	52.2	45.3	643.861	24.00
19-03	4.70018	53.4	46.0	< 644.700	# 23.98
20-03	4.61533	52.9	X 45.7	643.964	23.99
Итого	163.42799	58.5	49.7	18693.276	695.85

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 696.00ч = 695.85ч + 0.01ч + 0.00ч + 0.01ч + 0.00ч + 0.13ч

Расшифровка ошибок:

Т/С ОТОПЛЕНИЕ нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Tнар [час]
21-03-24 00:00	5603.51442	708638.512	24788.09
21-02-24 00:00	5440.08643	689945.236	24092.24
Итого	163.42799	18693.276	695.85

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррекц. часов
- (#) электропитание

Тотщ = 696.00ч

Обновление 2.53 25-12-18 14ч

КС-М-2.49 / КС-А-2.46 В=61(Н1-Н2)

21-03-24 Подпись

