

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОИДСЧЕТА ЗА 02 мес 24 г.

Название потребителя ООО УК Северо-Кавказского Абонент _____
 Адрес потребителя №5 Восточный д 27 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Расход под 0.40.,100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Расход обр 0.40.,100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 180670
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Tнар [час]
21-02	9.2216	64.3	54.6	949.95	948.64	0.00	1.31 R
22-02	8.5197	62.3	53.1	932.73	931.58	0.00	1.15
23-02	8.0681	60.8	52.3	950.10	948.96	0.00	1.14
24-02	7.6359	59.4	51.2	931.51	930.35	0.00	1.16
25-02	7.6057	59.2	51.2	950.82	949.80	0.00	1.02
26-02	8.0999	61.0	52.6 <	970.02 <	969.24	0.00	0.78 #
27-02	7.8298	60.2	51.8	938.57	937.89	0.00	0.68
28-02	7.4901	59.0	51.1	958.20	957.54	0.00	0.66
29-02	6.8455	56.9	49.6	937.69	937.04	0.00	0.65
01-03	6.4568	55.1	48.3	958.08	957.48	0.00	0.60
02-03	6.4477	55.1	48.2	937.63	937.00	0.00	0.63
03-03	7.0873	57.6	50.2	958.84	958.18	0.00	0.66
04-03	7.3568	59.0	51.1	937.42	936.78	0.00	0.64
05-03	7.6976	60.1	52.0	958.89	958.28	0.00	0.61
06-03	8.6055	63.3	54.1	937.15	936.52	0.00	0.63
07-03	8.7753	64.0	54.8	959.79	959.14	0.00	0.65
08-03	8.2332	62.1	53.3	937.17	936.56	0.00	0.61
09-03	7.9234	60.7	52.5	960.55	959.98	0.00	0.57
10-03	8.5579	63.2	54.0	936.97	936.40	0.00	0.57
11-03	8.2956	62.3	53.6	959.24	958.57	0.00	0.67
12-03	6.5790	55.7	48.7	935.60	934.91	0.00	0.69
13-03	7.4410	59.1	51.3	959.84	959.15	0.00	0.69
14-03	7.0161	57.5	50.2 <	955.72 <	954.06	0.00	1.66
15-03	6.0641	54.0	47.6	947.76	944.63	0.00	3.13
16-03	5.4774	51.5	45.6	930.20	927.22	0.00	2.98
17-03	6.0378	53.5	47.2 <	967.72 <	965.02	0.00	2.70
18-03	5.7351	52.3	46.2	938.27	936.01	0.00	2.26
19-03	6.0916	53.4	47.0 <	944.92 <	943.27	0.00	1.65 #
20-03	5.9811	53.0	46.7	944.69	943.64	0.00	1.05
Итого	213.1766	58.5	50.7	27486.04	27453.84'	32.20	695.96

Tотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 696.00ч = 695.96ч + 0.01ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.03ч

T/C Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Tнар [час]
21-03-24 00:00	8084.1028	1059613.88	1053332.28	27449.93
21-02-24 00:00	7870.9262	1032127.84	1025878.44	26753.97
Итого	213.1766	27486.04	27453.84'	695.96

- Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекция часов
 (#) электропитание

Табл = 696.00ч

