

**РЕГУЛЯРНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 24 г.**

Название потребителя

ООО ТК «Сфера»

Абонент

Адрес потребителя

№5 Восточный 28

Телефон

Ответственное лицо

Вычислитель TC-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 180671

Расход под 0.40.,100.00 м3/ч Ду 80 мм

Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход обр 0.40.,100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Tнар [час]
21-02	8.1795	64.2	53.2	747.68	744.74	0.00	2.94
22-02	7.5999	62.1	51.7	731.27	730.79	-0.04	0.52
23-02	7.1916	60.6	50.9	746.28	744.01	0.00	2.27
24-02	6.8363	59.3	49.9	730.08	726.19	0.00	3.89
25-02	6.8411	59.1	49.9	746.30	742.17	0.00	4.13
26-02	7.2705	60.9	51.3 <	759.16 <	754.93	0.00	4.23 #
27-02	6.9431	60.1	50.6	731.83	727.69	0.00	4.14
28-02	6.6668	58.8	49.9	748.06	743.81	0.00	4.25
29-02	6.1330	56.7	48.3	730.01	726.02	0.00	3.99
01-03	5.7508	55.0	47.3	746.32	742.24	0.00	4.08
02-03	5.7765	55.1	47.1	729.38	725.63	0.00	3.75
03-03	6.3451	57.5	49.0	747.38	743.62	0.00	3.76
04-03	6.5487	58.9	49.9	729.20	725.58	0.00	3.62
05-03	6.8953	60.0	50.7	747.51	743.63	0.00	3.88
06-03	7.6360	63.2	52.7	729.55	725.64	0.00	3.91
07-03	7.6954	63.8	53.5	747.52	743.56	0.00	3.96
08-03	7.2166	62.0	52.0	728.53	724.54	0.00	3.99
09-03	7.0025	60.7	51.3	747.54	743.36	0.00	4.18
10-03	7.5846	63.1	52.7	728.75	724.78	0.00	3.97
11-03	7.3485	62.1	52.2	747.27	743.22	0.00	4.05
12-03	5.8762	55.6	47.5	726.39	723.09	0.00	3.30
13-03	6.6550	58.9	50.0	745.99	743.60	0.00	2.39
14-03	6.2891	57.4	49.0	745.18	743.43	0.00	1.75
15-03	5.5018	53.9	46.5	741.87	739.85	0.00	2.02
16-03	4.9709	51.4	44.6	728.17	726.74	0.00	1.43
17-03	5.4400	53.4	46.2	756.82	754.08	0.00	2.74
18-03	5.1483	52.2	45.2	731.76	728.67	0.00	3.09
19-03	5.4533	53.4	46.0	738.69 <	735.09	0.00	3.60 #
20-03	5.3448	52.9	45.7	736.13	732.02	0.00	4.11
Итого	190.1412	58.4	49.5	21450.62	21352.72'	-0.04	97.94

T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t<мин} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}
 696.00ч = 695.99ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.01ч

T/C Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Tнар [час]
21-03-24 00:00	7286.2109	882293.17	880116.36	27404.89
21-02-24 00:00	7096.0697	860842.55	858763.64	26708.90
Итого	190.1412	21450.62	21352.72'	695.99

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 696.00ч

Обновление 2.53 26-07-19 15ч

HC-M-2.49 / HC-A-2.48 G=51(H1-H2)

21-03-24 Подпись