

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 24 г.

Название потребителя
 Адрес потребителя
 Ответственное лицо

ООО УК «Специализированные
 Находкинское шоссе д/1

Абонент
 Телефон

СФЭ-5

Вычислитель ТС-200-0-4-2-Е2 Сер.ном. 151563
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.160..40.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Т	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-02	T	0.90586	60.9	58.5	378.408	19.02
22-02	T	0.66510	56.6	54.4	301.794	15.18
23-02	T	0.23429	54.4	52.2	110.549	5.56
24-02	T	0.02979	50.1	48.1	14.703	0.74
25-02	T	0.07276	50.9	48.8	34.767	1.75
26-02	T	0.40477	53.0	50.4	154.934	7.80
27-02	T	0.31600	55.9	53.7	142.944	7.19
28-02	T	0.19596	56.8	54.6	90.716	4.56
29-02	T	0.03235	52.8	50.7	15.309	0.77
01-03	T	0.00081	45.6	43.6	0.399	0.02
02-03	T	0.01554	48.3	46.3	7.553	0.38
03-03	T	0.07374	53.2	51.1	35.013	1.76
04-03	T	0.20275	53.5	51.3	95.301	4.79
05-03	T	0.38231	54.7	52.3	159.759	8.03
06-03	T	0.58921	59.4	57.2	259.807	13.19
07-03	T	0.58799	61.9	59.5	250.501	12.70
08-03	T	0.27023	57.7	55.5	126.940	6.44
09-03	T	0.38360	56.2	54.1	179.813	9.04
10-03	T	0.58460	59.0	56.8	259.364	13.15
11-03	T	0.46372	63.8	61.4	191.809	9.63
12-03	T	0.02666	49.9	47.8	12.739	0.64
13-03	T	0.22163	51.7	49.1	85.911	4.32
14-03	T	0.28638	53.0	50.5	114.546	5.83
15-03	T	0.27202	52.4	49.9	109.328	5.57
16-03	T	0.20277	49.5	46.9	80.242	4.09
17-03	T	0.23248	49.6	47.1	92.385	5.48
18-03	T	0.22324	46.6	44.3	95.440	5.67
19-03	T	0.24768	48.0	45.6	102.414	6.06
20-03	T	0.20441	50.6	48.1	81.850	4.91
Итого		8.32865	56.3	54.0	3585.238	184.27

$T_{\text{отч.пер.}} = T_{\text{нар}} + T_{\text{мин}} + T_{\text{макс}} + T_{\text{delta_t<min}} + T_{\text{эл.лит}} + T_{\text{проч.ав.}}$
 $696.00ч = 184.27ч + 0.27ч + 0.00ч + 511.44ч + 0.00ч + 0.02ч$

Т/С Автостоян.2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-03-24 00:00	3523.46039	221644.437	15166.12
21-02-24 00:00	3515.13174	218059.199	14981.85
Итого	8.32865	3585.238	184.27

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекция часов
 (#) электропитание

Табл = 696.00ч

Обновление 2.53 19-08-15 14ч

ТС-М-2.49 / ТС-А-2.48 В-01(Н1-Н2)

21-03-24 Подпись

