

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 24 г.

Название потребителя ООО ТК - Стройинвест Кошент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя Фрунзе д 29 парковка Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 153083  
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.160.40.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Tнар [час]
21-01	1.50709	65.2	50.7	104.027	24.00
22-01	1.49747	65.1	50.8	105.108	24.00
23-01	1.44391	64.3	50.4	103.524	24.00
24-01	1.44856	63.9	50.9	111.019	24.00
25-01	1.47768	63.9	51.9	122.860	24.00
26-01	1.46667	64.1	52.3	124.261	24.00
27-01	1.46983	64.2	52.3	123.534	24.00
28-01	1.48929	64.6	52.7	123.353	24.00
29-01	1.50138	64.6	52.9	128.737	24.00
30-01	1.06646	64.8	53.4 <	93.550	17.08
31-01	-	37.7	49.7 <	-	0.00
01-02	-	37.0	49.7 <	-	0.00
02-02	-	36.9	49.8 <	-	0.00
03-02	-	36.1	49.1 <	-	0.00
04-02	-	36.5	49.5 <	-	0.00
05-02	-	36.8	49.7 <	-	0.00
06-02	-	36.4	49.4 <	-	0.00
07-02	T 0.50676	65.9	58.2 <	66.127	13.28
08-02	0.82091	66.2	58.6	108.967	24.00
09-02	0.83304	66.6	58.7	105.203	24.00
10-02	0.84344	67.0	58.7	101.708	24.00
11-02	0.81297	66.0	57.8	99.739	24.00
12-02	1.08220	65.6	55.9	112.172	24.00
13-02	1.18031	65.9	55.8	116.639	24.00
14-02	1.18878	66.5	55.7	110.592	24.00
15-02	1.18600	66.4	55.6	109.638	24.00
16-02	1.14743	65.8	54.8	104.220	24.00
17-02	1.15424	65.3	54.8	109.913	24.00
18-02	1.12174	64.0	54.4	117.299	24.00
19-02	1.15002	65.2	55.1	114.572	24.00
20-02	1.14510	65.2	54.5	107.865	24.00
Итого	28.54128	65.3'	54.4'	2626.627	558.36

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta\_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.  
 744.00ч = 558.36ч + 185.61ч + 0.00ч + 0.01ч + 0.00ч + 0.02ч

T/C Вентиляция1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Tнар [час]
21-02-24 00:00	1112.67236	84184.002	17506.13
21-01-24 00:00	1084.13108	81557.375	16947.77
Итого	28.54128	2626.627	558.36

- Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч

21-02-24 Подпись 