

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 24 г.**

Название потребителя ООО УК-Строительная фирма Абонент _____
 Адрес потребителя Фрунзе д 29 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-400-0-4-2 Сер.ном. 153085
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.240.60.000 м3/ч Ду 80 мм
 Расход обр 0.240.60.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Отел [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Тнар [час]
21-01	9.79594	65.2	55.9	1060.313	1058.918	0.000	1.395
22-01	9.69776	65.0	55.9	1058.849	1057.656	0.000	1.193
23-01	9.30160	64.3	55.5	1055.311	1053.842	0.000	1.469
24-01	9.02077	63.9	55.4	1059.701	1057.994	0.000	1.707
25-01	8.92045	63.9	55.6	1071.529	1069.648	0.000	1.877
26-01	8.90555	64.1	55.8	1073.541	1071.716	0.000	1.825
27-01	8.97861	64.3	55.9	1073.762	1071.975	0.000	1.787
28-01	9.06731	64.6	56.2	1078.155	1076.387	0.000	1.768
29-01	9.09185	64.6	56.2	1081.198	1079.473	0.000	1.725
30-01	8.37109	64.4	56.4	1047.029	1045.347	0.000	1.682
31-01	7.13786	63.7	56.3	966.552	964.918	0.000	1.634
01-02	7.08162	63.8	56.5	967.176	965.553	0.000	1.623
02-02	7.09862	64.2	56.8	964.048	962.449	0.000	1.599
03-02	7.00942	63.3	56.0	963.581	962.007	0.000	1.574
04-02	6.95050	63.7	56.5	965.891	964.316	0.000	1.565
05-02	6.99441	63.8	56.6	964.859	963.324	0.000	1.535
06-02	7.08437	63.7	56.4	964.493	963.180	0.000	1.313
07-02	8.04556	65.1	57.2	1022.534	1020.809	0.000	1.725
08-02	8.66247	66.2	58.0	1052.775	1050.782	0.000	1.993
09-02	8.83671	66.6	58.2	1050.006	1048.021	0.000	1.985
10-02	9.11425	67.0	58.3	1047.155	1046.128	0.000	1.027
11-02	8.83123	65.9	57.5	1049.705	1048.944	0.000	0.761
12-02	8.86654	65.6	57.2	1061.787	1060.180	0.000	1.607
13-02	8.91592	65.9	57.5	1061.965	1060.378	0.000	1.587
14-02	9.23360	66.5	57.7	1055.664	1054.168	0.000	1.496
15-02	9.33102	66.3	57.5	1057.110	1055.739	0.000	1.371
16-02	9.18549	65.7	57.0	1054.325	1053.066	0.000	1.259
17-02	9.01906	65.3	56.8	1060.198	1059.072	0.000	1.126
18-02	8.39962	63.9	56.0	1063.356	1062.266	0.000	1.090
19-02	8.72273	65.2	56.9	1058.703	1057.757	0.000	0.946
20-02	8.90823	65.1	56.7	1055.269	1054.368	0.000	0.901
Итого	264.58016	64.9'	56.6	32166.526	32120.381'	46.145	744.00

$T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t_{мин}} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}$
 $744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч$

T/C Отопл.+Вент нарастающим итогом	Отел [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Тнар [час]
21-02-24 00:00	11293.95356	1523974.916	1521210.072	43382.98
21-01-24 00:00	11029.37340	1491808.390	1489089.691	42638.98
Итого	264.58016	32166.526	32120.381'	744.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Табл = 744.00ч