

ПЕЧАТНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 23 г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО МК - Европромавтомастика
Фрунзе 929

Абонент
Телефон

Вычислитель ТС-400-0-4-2 Сер.ном. 153085
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.240..60.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0.240..60.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Tнар [час]
19-12	8.20169	62.9	55.2	1064.635	1062.618	0.000	R 24.00
20-12	6.88310	61.8	54.8	983.069	981.109	0.000	# 24.00
21-12	6.85922	61.8	54.8	985.469	983.470	0.000	24.00
22-12	6.68965	60.7	53.9	984.268	982.190	0.000	24.00
23-12	6.67296	60.7	53.9	984.747	982.532	0.000	24.00
24-12	6.52107	60.0	53.4	982.166	979.912	0.000	24.00
25-12	6.75596	60.8	53.9	980.355	978.108	0.000	24.00
26-12	6.94014	61.8	54.7	980.243	977.965	0.000	24.00
27-12	7.01421	62.0	54.9	985.066	982.762	0.000	24.00
28-12	7.02963	61.9	54.7	979.845	977.935	0.000	24.00
29-12	7.57841	61.5	54.4	1055.715	1053.310	0.000	24.00
30-12	7.84856	61.7	54.7	1114.472	1111.869	0.000	24.00
31-12	8.03074	62.3	55.0	1109.148	1106.480	0.000	24.00
01-01	8.81869	64.2	56.1	1092.112	1089.683	0.000	24.00
02-01	9.52443	65.0	56.3	1088.415	1087.670	0.000	24.00
03-01	10.66573	67.7	57.9	1089.147	1087.886	0.000	24.00
04-01	11.02791	67.9	57.8	1090.745	1089.318	0.000	24.00
05-01	10.86047	66.8	56.9	1090.883	1089.334	0.000	24.00
06-01	10.93871	67.3	57.3	1090.219	1088.386	0.000	24.00
07-01	10.97827	67.2	57.1	1084.052	1082.073	0.000	24.00
08-01	11.12689	67.1	56.8	1083.588	1082.309	0.000	24.00
09-01	10.34709	65.7	56.1	1075.325	1073.937	0.000	24.00
10-01	9.60485	63.7	54.8	1068.795	1067.335	0.000	24.00
11-01	10.00674	65.7	56.4	1073.339	1071.887	0.000	24.00
12-01	10.44189	67.1	57.4	1074.120	1072.703	0.000	24.00
13-01	10.32025	65.4	55.8	1074.647	1073.278	0.000	24.00
14-01	9.84988	63.1	54.0	1076.205	1074.814	0.000	24.00
15-01	9.71231	64.2	55.2	1069.691	1068.201	0.000	24.00
16-01	9.38113	64.0	55.2	1070.604	1069.069	0.000	24.00
17-01	9.43058	63.9	55.0	1065.603	1064.053	0.000	24.00
18-01	9.10661	62.1	53.5	1063.851	1062.247	0.000	24.00
19-01	9.52803	64.3	55.3	1062.199	1060.625	0.000	24.00
20-01	9.73593	65.1	56.0	1063.440	1061.914	0.000	24.00
Итого	294.43173	63.8'	55.5'	34736.178	34676.582'	59.596	792.00

$T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t_{мин}} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}$
 $792.00ч = 792.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч$

T/C Отопл.+Вент нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Tнар [час]
21-01-24 00:00	11029.37340	1491808.390	1489089.691	42638.98
19-12-23 00:00	10734.94167	1457072.212	1454413.109	41846.98
Итого	294.43173	34736.178	34676.582'	792.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тошч = 792.00ч