

Название потребителя
 Адрес потребителя
 Ответственное лицо

ООО УК - Строймашавтоматика
 Введенское 1 Б.

Код домог
 Телефон харковка

Расход под 0,200, 50,000 м3/ч Ду 80 мм

Индексатор ТС-03Х-0-6-3-0-Е2 Сер.нон. 181127

Счетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Стел [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Ввод [тонн]	Тнар [час]
21-01	0.03741	65.1	53.3	2.875	0.64
22-01	0.10344	65.2	53.5	9.587	1.80
23-01	0.25134	62.4	51.7	23.580	4.09
24-01	0.37105	57.6	48.8	40.407	5.88
25-01	0.07435	54.9	46.7	9.239	1.52
26-01	0.09119	57.6	48.8	10.767	1.66
27-01	0.11339	61.6	51.4	11.308	1.98
28-01	0.13302	61.9	51.6	13.459	2.18
29-01	0.18578	61.2	51.1	18.573	3.12
30-01	0.14945	54.1	47.2	23.714	3.79
31-01	0.12729	54.8	47.9	18.716	3.02
01-02	0.13449	53.4	46.9	21.038	3.25
02-02	0.07660	54.8	47.8	11.703	1.85
03-02	0.16979	56.5	50.4	21.183	3.50
04-02	0.13598	53.5	46.9	20.123	3.45
05-02	0.16831	56.4	48.9	23.801	3.48
06-02	0.14789	59.2	51.0	18.834	3.41
07-02	0.29780	66.2	55.1	27.089	4.79
08-02	0.15997	65.7	54.1	13.632	2.91
09-02	0.10875	65.7	53.9	9.101	2.00
10-02	0.09383	67.0	54.6	7.605	1.51
11-02	0.17153	65.4	53.6	15.091	2.38
12-02	0.26612	59.9	50.1	26.057	4.34
13-02	0.19404	60.2	50.1	20.405	3.73
14-02	0.15729	66.0	54.1	13.518	2.58
15-02	0.18128	68.9	56.0	14.074	3.05
16-02	0.19439	66.7	54.7	16.434	3.22
17-02	0.33804	60.7	50.7	35.454	5.72
18-02	0.27751	56.5	47.8	33.453	5.36
19-02	0.12713	59.9	49.9	12.140	2.56
20-02	0.10866	66.1	54.2	9.012	1.90
Итого	5.14915	60.9	51.1	551.972	94.67

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Тdelta_ткмин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 744.00ч = 94.67ч + 645.35ч + 0.00ч + 0.36ч + 0.00ч + 3.62ч

Т/С Вентиляция нарастающим итогом	Стел [Гкал]	Ввод [тонн]	Тнар [час]
21-02-24 00:00	276.32389	24732.766	2836.00
21-01-24 00:00	271.17474	24180.794	2741.33
Итого	5.14915	551.972	94.67

Расшифровка ошибок:
 (()) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Табл = 744.00ч

