

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 24 г.

Название потребителя ООО ТК-Грохотомашавтоматика Абонент \_\_\_\_\_  
Адрес потребителя №3 Восточной ул Телефон \_\_\_\_\_  
Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Вычислитель TC-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 182634  
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм  
Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Тнар [час]	
21-01	T 11.6552	71.4	57.3	825.20	825.02	-0.31	0.49	23.91
22-01	11.9333	72.6	58.4	843.83	843.84	-0.31	0.30	24.00
23-01	10.0645	66.4	54.9	875.21	874.12	0.00	1.09	24.00
24-01	8.6296	61.7	51.7	862.60	861.12	0.00	1.48	24.00
25-01	8.1511	59.9	50.4	865.24	863.61	0.00	1.63	24.00
26-01	8.6739	62.0	51.7	845.49	844.21	0.00	1.28	24.00
27-01	9.3520	64.2	53.3	859.50	858.64	0.00	0.86	24.00
итого	68.4596	63.5	54.0	5977.07	5970.36	-0.62	7.13	167.91
28-01	9.2276	64.0	53.0	845.66	844.71	0.00	0.95	24.00
29-01	9.0409	63.2	52.7	859.58	858.50	0.00	1.08	24.00
30-01	7.7460	58.9	49.7	844.57	842.64	0.00	1.93	24.00
31-01	7.8216	58.9	49.8	860.16	858.21	0.00	1.95	24.00
01-02	7.4482	58.0	49.2	844.75	842.54	0.00	2.21	24.00
02-02	7.8741	59.4	50.3	860.54	858.61	0.00	1.93	24.00
03-02	8.6566	62.5	52.3	845.33	843.72	0.00	1.61	24.00
итого	57.8150	60.8	51.0	5960.59	5948.93	0.00	11.66	168.00
04-02	7.5772	58.7	49.9	860.28	858.19	0.00	2.09	24.00
05-02	7.9491	60.0	50.6	844.08	842.06	0.00	2.02	24.00
06-02	8.5633	62.0	52.0	861.50	859.83	0.00	1.67	24.00
07-02	10.2359	68.0	55.9	845.60	844.68	-0.03	0.95	24.00
08-02	10.4590	67.7	55.6	862.99	862.07	-0.06	0.98	24.00
09-02	11.7190	72.3	58.4	845.13	845.16	-0.41	0.38	24.00
10-02	T 12.1853	73.9	59.1	801.43	800.36	-0.13	1.20	23.38
итого	68.6888	66.1	54.5	5921.01	5912.35	-0.63	9.29	167.38
11-02	11.5997	71.5	57.9	860.96	858.43	0.00	2.53	24.00
12-02	9.4050	64.4	53.3	846.83	843.74	0.00	3.09	24.00
13-02	9.5622	64.4	53.3	862.34	859.36	0.00	2.98	24.00
14-02	11.4472	70.9	57.4	847.68	845.48	0.00	2.20	24.00
15-02	11.3307	70.1	56.9	862.78	860.31	0.00	2.47	24.00
16-02	10.4620	67.3	54.9	846.53	843.77	0.00	2.76	24.00
17-02	9.6163	64.6	53.4	862.38	859.43	0.00	2.95	24.00
итого	73.4231	67.6	55.4	5989.50	5970.52	0.00	18.98	168.00
18-02	8.5446	61.6	51.4	845.76	842.87	0.00	2.89	24.00
19-02	8.6049	61.4	51.4	862.20	858.95	0.00	3.25	24.00
20-02	9.7034	64.6	53.0	838.68	836.09	0.00	2.59	23.96
Итого	295.2394	64.8	53.6	26394.81	26340.27	-1.25	55.79	743.25

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta\_tмин + Тэл.пит + Тпроч.ав.  
744.00ч = 743.25ч + 0.62ч + 0.00ч + 0.11ч + 0.00ч + 0.02ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Тнар [час]
21-02-24 00:00	6917.6589	825539.93	822516.76	24382.05
21-01-24 00:00	6622.4195	799145.12	796176.49	23638.80
Итого	295.2394	26394.81	26340.27	743.25

Расшифровка ошибок:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(X) обрыв датчика  
(T) delta\_t < min  
(R) перезапуск  
(C) коррекция часов  
(#) электропитание

Табл = 744.00ч