

РЕГУЛЯРНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 МЕС 2023 Г.

Название потребителя

Адрес потребителя

Ответственное лицо

ООО УК «Сибирская теплосеть»
Находческое шоссе 97

Абонент

Телефон

Корпус 1

Расход под 0,40,100.00 м3/ч Ду 100 мм

Вычислитель ТС-300-0-6-3-E2

Сер.нам. 161581

Отчетное число месяца 24

Отчетное время 00:00

Дата	Втеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Тнар [час]
19-12	9.7714	45.3	38.5	1417.13	24.00
20-12	9.1590	43.8	37.7	1498.53	# 24.00
21-12	10.5458	46.7	39.7	1509.55	24.00
22-12	11.0255	47.8	40.3	1480.87	24.00
23-12	10.3433	46.4	39.4	1479.60	24.00
24-12	11.6235	49.1	41.2	1469.15	24.00
25-12	12.4419	50.7	42.3	1481.80	24.00
26-12	12.1717	50.2	42.0	1471.17	24.00
27-12	12.5841	50.9	42.5	1487.62	24.00
28-12	13.5302	52.7	43.5	1476.66	24.00
29-12	12.3762	51.2	42.4	1416.28	24.00
30-12	9.2691	45.0	38.1	1349.21	24.00
31-12	12.0123	49.9	41.1	1360.76	24.00
01-01	16.8745	59.3	46.8	1354.81	24.00
02-01	18.3430	60.5	47.1	1365.83	24.00
03-01	T 17.9359	58.5	44.9	1326.17	23.50
04-01	18.7181	59.0	44.8 <	1317.86	# 23.31
05-01	19.6099	59.1	45.0	1385.65	24.00
06-01	20.4693	61.4	46.4	1361.11	24.00
07-01	20.7374	61.8	46.5	1353.05	24.00
08-01	20.3571	60.9	45.9	1359.92	24.00
09-01	19.1808	61.3	45.8	1232.27	24.00
10-01	T 15.0856	54.8	42.2 <	1193.32	23.36
11-01	T 13.2453	57.2	43.5 <	973.74	19.79
12-01	T 21.2995	67.0	50.0	1251.25	24.00
13-01	T 19.0915	61.7	46.9	1288.30	23.26
14-01	19.5557	61.0	47.1	1412.60	24.00
15-01	16.9193	57.3	45.3	1410.46	24.00
16-01	15.3868	56.4	44.5	1296.90	24.00
17-01	15.9142	57.0	44.1	1231.14	24.00
18-01	15.6170	56.1	43.5	1233.44	24.00
19-01	14.0331	53.3	41.9	1233.25	24.00
20-01	14.3311	53.6	42.0	1233.91	24.00
Итого	499.5593	54.4'	43.4'	44713.31	785.22

$$\text{Тотч.пер.} = \text{Тнар} + \text{Tmin} + \text{Tmax} + \text{Tdelta_t} \text{мин} + \text{Тэл.пит} + \text{Тпроч.ав.}$$

$$792.004 = 785.224 + 4.954 + 0.004 + 1.764 + 0.004 + 0.074$$

T/C Корпус 1 нарастающим итогом	Втеп [Гкал]	Впод [тонн]	Тнар [час]
21-01-24 00:00	20251.3324	2220904.54	37935.41
19-12-23 00:00	19751.7731	2178191.23	37150.19
Итого	499.5593	44713.31	785.22

Расшифровка ошибок:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(X) обрыв датчика

(T) delta_t < min

(R) перезапуск

(C) коррекц. часов

(#) электропитание

Т общ = 792.004

Обновление 2.49 27-11-18 194 HC-N-2.49 / HC-A-2.48 Q=61(H1-H2)

22-01-24 Подпись