

**РЕСОРНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 23 г.**

Название потребителя

ООО УК-Строительство и недвижимость
Находильское шоссе 92

Населен.

Адрес потребителя

Телефон

Ответственное лицо

корпус 2

Расход под

0,40..100,00 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-300-0-6-3-Е2

Сер.ном. 151581

Отчетное число месяца 24

Отчетное время 00:00

Дата	Отеп [Гкал]	тпод [°C]	тобр [°C]	Впод [тонн]	Тнар [час]
19-12	5.8471	45.4	41.6	1538.85	24.00
20-12	T 5.4941	43.9	40.6	1622.95	# 23.98
21-12	6.3070	46.8	42.9	1634.45	24.00
22-12	6.6002	47.9	43.8	1604.33	24.00
23-12	6.1611	46.5	42.7	1604.03	24.00
24-12	6.9628	49.2	44.8	1590.36	24.00
25-12	7.4514	50.8	46.2	1602.19	24.00
26-12	7.2515	50.3	45.8	1591.15	24.00
27-12	7.5338	51.1	46.4	1608.24	24.00
28-12	8.0746	52.8	47.7	1594.52	24.00
29-12	7.3774	51.3	46.5	1531.34	24.00
30-12	5.6343	45.1	41.2	1467.65	24.00
31-12	7.2433	50.0	45.1	1476.56	24.00
01-01	10.2190	59.4	52.4	1462.57	24.00
02-01	11.1091	60.6	53.1	1475.27	24.00
03-01	T 10.8653	58.6	51.0	1434.44	23.44
04-01	T 11.4073	59.1	51.1	1431.23	# 23.19
05-01	12.0064	59.2	51.3	1508.38	24.00
06-01	12.5215	61.5	53.1	1480.62	24.00
07-01	12.6871	61.9	53.3	1471.87	24.00
08-01	12.5032	61.0	52.6	1480.36	24.00
09-01	11.8205	61.4	52.9	1388.62	24.00
10-01	T 9.1223	55.0	48.1	1327.91	22.86
11-01	T 8.2687	57.2	50.1	1167.14	19.61
12-01	13.2737	67.1	58.3	1501.25	24.00
13-01	T 11.5091	61.9	53.8	1432.57	23.01
14-01	11.7930	61.0	53.8	1618.91	24.00
15-01	T 10.2681	57.4	51.5	1712.30	23.98
16-01	9.4371	56.5	50.5	1573.95	24.00
17-01	9.8149	57.1	50.5	1492.38	24.00
18-01	T 9.5883	56.4	49.9	1472.64	23.60
19-01	8.6492	53.4	47.7	1499.75	24.00
20-01	8.8032	53.7	47.8	1500.40	24.00
Итого	303.6056	54.6	48.5	47899.18	783.67

$$T_{\text{отч.пер.}} = T_{\text{нар}} + T_{\text{мин}} + T_{\text{макс}} + T_{\text{delta_t < min}} + T_{\text{эл.пит}} + T_{\text{проч.з.}}$$

$$792.00 = 783.674 + 5.864 + 0.004 + 2.384 + 0.004 + 0.004$$

Расшифровка ошибок:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(X) обрыв датчика

(T) delta_t < min

(R) перезапуск

(C) коррекц. часов

(#) электропитание

T/C Корпус 2 нарастающим итогом	Отеп [Гкал]	Впод [тонн]	Тнар [час]
21-01-24 00:00	8939.5979	1819942.76	28426.33
19-12-23 00:00	8635.9923	1770043.58	27642.66
Итого	303.6056	47899.18	783.67

Тобщ = 792.00

Обновление 2.49 27-11-18 194

HC-M-2.49 / HC-A-2.48 G=01(H1-H2)

22-01-24 Подпись

