

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 24 г.

Название потребителя ООО СК Стройраемавтоматизация Абонент _____
 Адрес потребителя Находкинское шоссе д1 Телефон корпус 3
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-300-0-6-3-E2 Сер.ном. 151581 Расход под 0.40.100.00 м3/ч Ду 100 мм
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Отел [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Tнар [час]
21-01	24.7164	65.2	51.4	1794.03	24.00
22-01	21.7576	61.4	49.3	1794.60	24.00
23-01	17.3613	54.4	44.7	1793.15	24.00
24-01	14.3930	49.6	41.5	1795.49	24.00
25-01	12.6922	46.7	39.6	1792.87	24.00
26-01	14.7035	49.9	41.8	1795.45	24.00
27-01	16.9965	54.0	44.5	1792.14	24.00
28-01	16.2721	53.1	44.0	1793.30	24.00
29-01	15.9204	52.2	43.3	1791.41	24.00
30-01	12.3021	45.9	39.6	1942.66	24.00
31-01	13.1101	46.9	40.5	2050.35	24.00
01-02	12.3535	45.9	39.8	2042.19	24.00
02-02	13.1006	46.9	40.5	2043.83	24.00
03-02	15.8332	51.6	43.8	2037.77	24.00
04-02	12.3833	46.2	40.2	2040.84	24.00
05-02	13.8555	48.4	41.6	2038.02	24.00
06-02	15.3104	50.8	43.3	2040.40	24.00
07-02	20.5104	59.6	48.7	1884.02	24.00
08-02	26.5012	70.0	55.3	1798.50	24.00
09-02	26.0732	69.9	55.2	1777.71	24.00
10-02	27.2588	70.6	56.7	1954.40	24.00
11-02	23.6053	65.2	53.8	2082.85	24.00
12-02	18.2399	57.1	48.4	2080.48	24.00
13-02	19.6881	58.9	49.4	2080.78	24.00
14-02	24.0438	65.7	54.2	2077.66	24.00
15-02	25.2044	67.5	55.4	2076.02	24.00
16-02	23.0817	64.5	53.4	2075.22	24.00
17-02	18.9723	58.3	49.1	2074.19	24.00
18-02	16.1553	53.6	45.8	2074.43	24.00
19-02	19.9193	59.5	49.9	2072.41	24.00
20-02	24.0786	66.4	54.8	2071.28	24.00
Итого	576.3940	56.6'	47.0'	60558.45	744.00

$T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t_мин} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}$
 $744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч$

T/C Корпус 3 нарастающим итогом	Отел [Гкал]	Бпод [тонн]	Tнар [час]
21-02-24 00:00	22476.6077	2589762.78	35771.86
21-01-24 00:00	21900.2137	2529204.33	35027.86
Итого	576.3940	60558.45	744.00

- Расшифровка ошибок:
- (<) параметр < min
 - (>) параметр > max
 - (X) обрыв датчика
 - (T) delta_t < min
 - (R) перезапуск
 - (C) коррекц. часов
 - (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч

21-02-24 Подпись 