

АДРЕС:
ОБЪЕКТ:
ТИП ТСЧ:

Прокляя ул.

НОМЕР ДОКУМЕНТА:
НОМЕР ТСЧ:

000 УК - Градостроительная

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло, Закрытая 2 канальная
за период с 19/12/23 по 20/01/24

нет

ДАТА	ЭНЕРГИЯ E, Гкал	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБОТКА Tr, час	Утечка M1-M2 тонн	Подмес M2-M1 тонн	КОД ОШИБКИ
		M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.				
19/12	3.400	557.714	557.658	53.60	47.49	6.11	—	—	—	24.00	0.056	0.000	—
20/12	3.364	556.338	556.283	53.61	47.56	6.05	—	—	—	23.98	0.054	0.000	3
21/12	3.435	557.397	557.340	54.52	48.35	6.17	—	—	—	24.00	0.057	0.000	—
22/12	3.380	556.829	556.776	54.27	48.19	6.08	—	—	—	24.00	0.053	0.000	—
23/12	3.320	556.060	556.008	53.97	47.99	5.98	—	—	—	24.00	0.052	0.000	—
24/12	3.667	557.204	557.113	56.49	49.90	6.59	—	—	—	24.00	0.090	0.000	—
25/12	3.608	557.061	556.995	56.03	49.54	6.49	—	—	—	24.00	0.067	0.000	—
26/12	3.669	557.040	556.965	56.24	49.64	6.60	—	—	—	24.00	0.075	0.000	—
27/12	3.693	556.986	556.905	56.40	49.76	6.64	—	—	—	24.00	0.082	0.000	—
28/12	3.651	557.371	557.309	55.62	49.06	6.56	—	—	—	24.00	0.062	0.000	—
29/12	3.910	558.066	557.976	57.54	50.52	7.02	—	—	—	24.00	0.090	0.000	—
30/12	3.531	557.854	557.795	55.12	48.78	6.34	—	—	—	24.00	0.059	0.000	—
31/12	3.611	558.259	558.192	55.54	49.06	6.48	—	—	—	24.00	0.067	0.000	—
01/01	4.605	556.608	556.566	61.64	53.33	8.28	—	—	—	24.00	0.044	0.001	—
02/01	5.550	555.300	555.228	66.64	56.64	10.01	—	—	—	24.00	0.073	0.000	—
03/01	6.030	554.686	554.604	68.26	57.38	10.88	—	—	—	24.00	0.082	0.000	—
04/01	5.918	554.644	554.447	66.15	55.47	10.68	—	—	—	24.00	0.235	0.019	—
05/01	6.060	554.395	554.333	66.77	55.80	10.98	—	—	—	24.00	0.062	0.000	—
06/01	5.958	554.104	554.023	66.57	55.81	10.76	—	—	—	24.00	0.082	0.000	—
07/01	6.306	554.042	553.958	68.54	57.15	11.39	—	—	—	24.00	0.084	0.000	—
08/01	6.261	554.436	554.351	67.72	56.42	11.30	—	—	—	24.00	0.085	0.000	—
09/01	5.800	557.560	557.265	66.57	56.16	10.41	—	—	—	24.00	0.295	0.000	—
10/01	4.513	553.376	553.332	58.36	50.24	8.12	—	—	—	23.87	0.050	0.006	3
11/01	5.151	557.860	557.806	63.92	54.67	9.25	—	—	—	24.00	0.054	0.000	—
12/01	5.406	557.054	556.998	65.28	55.56	9.71	—	—	—	24.00	0.057	0.000	—
13/01	5.236	551.794	551.399	62.81	53.34	9.47	—	—	—	23.92	0.395	0.000	38
14/01	5.751	553.717	553.649	66.06	55.67	10.39	—	—	—	24.00	0.067	0.000	—
15/01	4.903	543.746	543.594	62.14	53.26	8.88	—	—	—	23.77	0.151	0.000	3
16/01	4.431	554.124	553.967	59.51	51.50	8.01	—	—	—	24.00	0.157	0.000	—
17/01	5.094	534.691	534.545	64.29	54.79	9.50	—	—	—	24.00	0.145	0.000	—
18/01	5.602	554.937	554.833	66.91	56.80	10.11	—	—	—	24.00	0.104	0.000	—
19/01	5.075	554.853	554.788	64.37	55.21	9.16	—	—	—	24.00	0.065	0.000	—
20/01	5.155	555.272	555.182	65.06	55.76	9.29	—	—	—	24.00	0.090	0.000	—
Итого	155.063	18311.39	18308.18	61.11	52.63	8.48	—	—	—	791.53	3.243	0.027	—

	норма	В:Gmin	В:Gmax	dt:Gmin	норм.спр.	итого
T	791.53	0.00	0.00	0.45	0.02	792.00
Ерасч.	155.063					

Дата распечатки: 22/01/24 12:56
Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ E, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Tr, час
			M1, т	M2, т	
Начало периода	19/12	10140.891	1391754.708	1397066.864	108938.3
Конец периода	20/01	10295.954	1410066.120	1415375.061	109729.8
РАЗНОСТЬ:		155.062	18311.412	18308.196	791.533

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ДОКУМЕНТА:



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ:

