

АДРЕС: Чехова д 11 А.
 ОРГАНИЗАЦИЯ: _____ НОМЕР АБОНЕНТА: ООО УК - Энергоснабжающая
 ТИП ТСЧ: МАГИКА НОМЕР ТСЧ: ЕТ905047

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 каналная
 за период с 19/12/23 по 20/01/24

ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ Тр, час	Утечка M1-M2 тонн	Подмес M2-M1 тонн	КОД ОШИБКИ
		M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.				
19/12	1.555	312.494	312.411	63.19	58.20	4.99	--	--	--	24.00	0.084	0.000	-
20/12	1.481	319.105	319.016	62.16	57.51	4.65	--	--	--	24.00	0.088	0.000	-
21/12	1.438	315.362	315.267	62.12	57.55	4.57	--	--	--	24.00	0.096	0.000	-
22/12	1.398	311.572	311.476	61.03	56.53	4.50	--	--	--	24.00	0.097	0.000	-
23/12	1.398	315.343	315.249	61.02	56.57	4.44	--	--	--	24.00	0.094	0.000	-
24/12	1.395	313.374	313.282	60.38	55.93	4.46	--	--	--	24.00	0.092	0.000	-
25/12	1.406	308.171	308.084	61.13	56.56	4.57	--	--	--	24.00	0.086	0.000	-
26/12	1.470	310.965	310.889	62.17	57.43	4.74	--	--	--	24.00	0.076	0.000	-
27/12	1.496	317.005	316.932	62.34	57.61	4.73	--	--	--	24.00	0.073	0.000	-
28/12	1.535	315.007	314.948	62.24	57.35	4.88	--	--	--	24.00	0.059	0.000	-
29/12	1.551	310.920	310.865	61.90	56.90	5.00	--	--	--	24.00	0.055	0.000	-
30/12	1.491	308.506	308.446	61.99	57.15	4.84	--	--	--	24.00	0.060	0.000	-
31/12	1.506	304.736	304.684	62.52	57.56	4.96	--	--	--	24.00	0.052	0.000	-
01/01	1.630	291.789	291.763	64.54	58.95	5.59	--	--	--	24.00	0.025	0.000	-
02/01	1.801	290.622	290.608	65.27	59.07	6.20	--	--	--	24.00	0.020	0.006	-
03/01	2.056	292.738	292.747	67.99	60.96	7.02	--	--	--	24.00	0.004	0.014	-
04/01	2.116	294.632	294.637	68.19	61.01	7.18	--	--	--	24.00	0.005	0.010	-
05/01	2.063	294.692	294.699	67.15	60.15	7.00	--	--	--	24.00	0.005	0.012	-
06/01	2.086	295.659	295.668	67.60	60.54	7.06	--	--	--	24.00	0.005	0.014	-
07/01	2.113	292.413	292.475	67.54	60.32	7.22	--	--	--	24.00	0.000	0.061	-
08/01	2.108	290.119	290.156	67.42	60.15	7.27	--	--	--	24.00	0.000	0.037	-
09/01	1.938	285.667	285.707	66.07	59.28	6.79	--	--	--	24.00	0.000	0.041	-
10/01	1.756	277.822	277.849	64.12	57.79	6.33	--	--	--	24.00	0.001	0.029	-
11/01	1.806	280.394	280.419	65.94	59.50	6.44	--	--	--	24.00	0.000	0.026	-
12/01	1.918	280.263	280.318	67.42	60.58	6.84	--	--	--	24.00	0.000	0.055	-
13/01	1.920	278.480	278.523	65.77	58.87	6.90	--	--	--	24.00	0.000	0.043	-
14/01	1.826	279.258	279.287	63.44	56.89	6.55	--	--	--	24.00	0.000	0.029	-
15/01	1.768	278.813	278.835	64.53	58.19	6.35	--	--	--	24.00	0.000	0.022	-
16/01	1.705	281.435	281.443	64.26	58.19	6.07	--	--	--	24.00	0.003	0.011	-
17/01	1.725	278.672	278.701	64.22	58.02	6.20	--	--	--	24.00	0.000	0.029	-
18/01	1.672	275.922	275.943	62.39	56.32	6.07	--	--	--	24.00	0.000	0.020	-
19/01	1.742	275.579	275.613	64.51	58.17	6.33	--	--	--	24.00	0.000	0.034	-
20/01	1.804	275.942	275.990	65.45	58.90	6.55	--	--	--	24.00	0.000	0.048	-
Итого	56.671	9753.465	9752.926	64.18	58.32	5.86	--	--	--	792.00	1.081	0.541	-


	норма	G<Gmin	G>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
T	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00
Брасч.	56.671					

Дата распечатки: 22/01/24 15:22
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Тр, час
			M1, т	M2, т	
Начало периода	19/12	3292.819	638937.573	639757.397	107097.2
Конец периода	20/01	3349.491	648691.049	649510.333	107889.2
РАЗНОСТЬ:		56.671	9753.476	9752.936	792.000

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АБОНЕНТА:



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: